

Název veřejné zakázky	Zateplení objektu a modernizace sociálních zařízení MŠ Děčín XXXII, K.H.Borovského
Druh zakázky	stavební práce
Datum zahájení řízení	12.10.2022

Veřejná zakázka je zadávána v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE¹ č. 2 ze dne 02.11.2022

DOTAZ č.1

Předmětná zakázka předpokládá hydroizolační krytinu z mPVC, nikde (VV a listy výrobků) však neuvádějí nutné a potřebné systémové oplechování – PVC krytina nejde ukončit na TiZn plech, pro PVC systém je potřeba použít např. „z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 200 mm“. V rozpočtu by se sice dali použít záměnou některé TiZn plechy, ale i tak se zdá že jich je málo (dle našich zkušeností schází některé vnitřní a vnější rohové lišty) – nebo ať dojde k upřesnění.

ODPOVĚĎ

Projektová dokumentace počítá s použitím TiZn plechů. Dle vyjádření projektanta krytinu ukončovat TiZn plechem lze. Tato možnost byla prověřena jak u předního výrobce mPVC krytiny, tak u výrobce TiZn plechů a ani jedni v tom problém nevidí. Ve VV je toto zahrnuto.

DOTAZ č.2

Předmětná zakázka předpokládá hydroizolační krytinu z mPVC mechanicky kotvenou, ale v rozpočtu nejsou uvedeny kotvy.

ODPOVĚĎ

Kotvy jsou zmíněny v položkách montáže krytiny:

v položce č.173 je v textu psáno: Provedení povlakové krytiny mechanicky kotvené přes tep. izolaci tl 260 mm, vč. dodávky kotev - vodorovná

podobně v položce č.174: Provedení povlakové krytiny mechanicky kotvené přes tep. izolaci tl 260 mm, vč. dodávky kotev - svislá

DOTAZ č.3

Prosíme o upřesnění barevného řešení oken.

ODPOVĚĎ

Rámy oken jsou navrženy v bílém odstínu. Konkrétní barevné řešení bude řešeno po předchozí dohodě s investorem.

DOTAZ č.4

V PD je uvažováno s výměnou 5 oken s pákovým ovladačem. Prosíme o upřesnění výšky umístění pákového ovladače od podlahy.

ODPOVĚĎ

Výška pákového ovladače 1200 mm od podlahy.

¹ Zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele - certifikovaný elektronický nástroj dostupný na <https://zakazky.mmdecin.cz>, jeho prostřednictvím je vedena veškerá komunikace a je zde přístupná zadávací dokumentace