

| | |
|-----------------------|--|
| Název veřejné zakázky | Plavecký areál – výměna oken ve věži tobogánu |
| Druh zakázky | Stavební práce |
| Datum zahájení řízení | 9.11.2022 |

Veřejná zakázka je zadávána mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE¹ č. 1 ze dne 09.11.2022

DOTAZ:

Bude zájemcům umožněna organizovaná prohlídka místa plnění? Vzhledem ke specifikaci stavby žádáme o její provedení a žádáme o termín prohlídky.

ODPOVĚĎ:

Prohlídka místa plnění nebude zadavatelem organizovaná.

DOTAZ:

Upřesněte požadavek na vnitřní sklo s protikondenzační úpravou? Prosíme o uvedení "referenčního výrobku", abychom věděli, co si pod tímto označením představujete, a byli jsme schopni nabídnout vhodné řešení.

ODPOVĚĎ:

Celý výrobek bude namáhán nadměrnou vlhkostí z bazénu s možností srážení vodních pár a teplotními změnami. Požaduje se proto odolnost výrobku proti těmto namáháním, které budou na výrobek působit. Plyne z toho požadavek na protikondenzační vlastnost meziskelního prostoru, lepší tepelné vlastnosti distančního rámečku (inertní výplň, nerezový distanční rámeček 15 W/mK) a odolnost celého výrobku proti uvedeným namáháním, které na něj působí.

DOTAZ:

Upřesněte požadavek na bezpečnostní třídu vnitřního skla (např. proti poranění, proti propadnutí - bezpečnostní sklo se zábradelní funkcí).

ODPOVĚĎ: Okna jsou proti poranění, propadnutí zajištěna viditelnou zábranou a zasklení proto nevyžaduje další bezpečnostní vlastnosti, opatření.

¹ Zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele - certifikovaný elektronický nástroj dostupný na <https://zakazky.mmdecin.cz>, jeho prostřednictvím je vedena veškerá komunikace a je zde přístupná zadávací dokumentace