

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Název veřejné zakázky | <b>Odkanalizování části města Děčín – Horní Oldřichov – III. a IV. Etapa</b> |
| Druh zakázky          | Stavební práce   |
| Datum zahájení řízení | 7.2.2023   |

Veřejná zakázka je zadávána v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek  
(dále jen ZZVZ)

### **VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE<sup>1</sup> č. 1 ze dne 17.02.2023**

**DOTAZ:**

Dobrý den, v PD je uveden požadavek na provedení komunikací:....svislé napojení na kryt stávající konstrukce stmelovaných vozovek musí být řádně utěsněno vhodnou zálivkovou hmotou nebo nastavovací páskou.... V předloženém VV jsme nenalezli položky pro ocenění PD požadujících prací a dodávek.

Náš dotaz zní: prověří zadavatel předložený VV a doplní chybějící položky?

**ODPOVĚĎ:**

Položky byly doplněny do položkového soupisu dodávek a prací – SO Obnova komunikace.

**DOTAZ:**

Dobrý den, žádám o objasnění zadávací dokumentace:

v předloženém VV je uvedeno, že kanalizační kameninové potrubí má být třída pevnosti 240 a zároveň je stanoveno, že odbočné tvarovky mají mít třídu pevnosti 160/200. Takto navržené třídy pevnosti nelze kombinovat.

Náš dotaz zní: upraví zadavatel požadovanou třídu pevnosti pro kameninové kanalizační potrubí tak, aby odpovídala požadované třídě pevnosti odboček, a provede úpravu předloženého VV?

Děkuji za vyřešení.

**ODPOVĚĎ:**

Původní položky byly nahrazeny a byla provedena úprava položkového soupisu dodávek a prací.

Opravený VV je přílohou této zprávy a zároveň byl vložen do sekce Zadávací dokumentace.

---

<sup>1</sup> Zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele - certifikovaný elektronický nástroj dostupný na <https://zakazky.mmdecin.cz>, jeho prostřednictvím je vedena veškerá komunikace a je zde přístupná zadávací dokumentace