

Název veřejné zakázky	Domov pro osoby se zvláštním režimem Křešice, vybavení objektu - nábytek
Datum zahájení řízení	07.02.2023
	P23V00000068/Z2023-006195

Veřejná zakázka je zadávána v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1 doručené dne 14.02.2023

Dotaz

*Prosím o upřesnění typu regálů, kolik, kterých druhů má být, nebo zda je to zobrazení na výkrese so1-55-t01 1802 položka 181 variantní.
Prosím o doplnění rozměrů.*

Odpověď

na graf.příl.č.“so1-55-t01... “

- uvedeny 2 základní varianty regálů (stojící/nástěnné), k tomu jednotná výška (stojící r.-2,1/ nástěnné r.-2,0m)
- vysvětlen základní způsob značení (typ regálu / hloubka)

na graf. příl. půdorysů uvedeny

- v základním značení typy regálů „s / n“, s označením hloubky v centimetrech,
- dále jednotlivé šířky regálů s příslušným počtem kusů

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2 doručené dne 14.02.2023

Dotaz

*Prosím o doplňující informace na vanu pro asistované koupání.
Uvedený popis nenaznačuje žádné požadující funkce vany pro obsluhu či klienta.
Např.: řešení dezinfekce, hydromasáž, vyhřívání atd.
Požaduje se základní nejlevnější provedení vany?*

Odpověď

- uvedený typ vany v dokumentaci se specifikovanými parametry je popsán jako referenční výrobek značky vana ARJO Rhapsody, kde je požadováno:
 - zdvih vany
 - nastavení teploty vody
 - integrovaná sprcha v ovládacím sloupu
 - integrovaná dezinfekce

Zadavatel upozorňuje, že se jedná se pouze o ilustrační uvedení názvu.

Vzhledem k pozdní odpovědi na žádost o vysvětlení ZD, Zadavatel prodlužuje termín pro podání nabídky do 16.03.2023 do 10:00 hodin.

21.02.2023

Ing. Věra Havlová, administrátor VZ