



## LEGENDA

- POTRUBÍ STUDENÉ VODY 8°C
- POTRUBÍ TEPLÉ VODY 55°C

- VODOVODNÍ POTRUBÍ BUDE VEDENO V DRÁŽCE VE ZDI.
- POTRUBÍ VODY BUDE PROVEDENO Z POTRUBÍ PP-1 PN 16.
- POTRUBÍ BUDE ZAIZOLOVÁNO TEPELNOU IZOLACÍ O TL. 13mm.
- JEDNOTLIVÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU PŘIPOJENY POTRUBÍM d20.
- PŘESNÉ MÍSTO NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ.

VED. PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<b>ING. DANIEL FLORIÁN</b> PROJEKTANT VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKY A ZTI TYLOVA 731/2, 405 02 DĚČÍN 2 TEL. : 723 373 167 E - MAIL : d.florian.projekce @ gmail.com					
ING. D. FLORIÁN		ING. D. FLORIÁN							
INVESTOR		Statutární město Děčín Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV - Podmokly		DATUM	6. 2022	MĚŘÍTKO	1 : 50	STUPEŇ	DPS
AKCE		Infrastruktura základních škol Základní škola a Mateřská škola Děčín IV, Máchovo nám.		ZAK. ČÍSLO	P3087-22		FORMÁT	2A4	
PROFESE		D 1.4. - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		ČÍSLO VÝKRESU					
NÁZEV		UČEBNA S TISKOVOU LABORATOŘÍ VODOVOD		<b>P3087 023 - 22</b>					