



LEGENDA

- POTRUBÍ STUDENÉ VODY 8°C
- POTRUBÍ TEPLÉ VODY 55°C
- VODOVODNÍ POTRUBÍ BUDE VEDENO V DŘÁŽCE VE ZDI.
- POTRUBÍ VODY BUDE PROVEDENO Z POTRUBÍ PPř PN 16.
- POTRUBÍ BUDE ZAIZOLOVÁNO TEPELNOU IZOLACÍ O TL. 13mm.
- JEDNOTLIVÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU PŘIPOJENY POTRUBÍM d20.
- PŘESNÉ MÍSTO NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ.

VED. PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ING. DANIEL FLORIÁN					
ING. D. FLORIÁN		ING. D. FLORIÁN		PROJEKTANT VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKY A ZTI TYLOVA 731/2, 405 02 DĚČÍN 2 TEL. : 723 373 167 E - MAIL : d.florian.projekce @ gmail.com					
INVESTOR		Statutární město Děčín Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV - Podmokly		DATUM	6. 2022	MĚŘÍTKO	1 : 50	STUPĚN	DPS
AKCE		Infrastruktura základních škol Základní škola a Mateřská škola Děčín IV, Máchovo nám.		ZAK. ČÍSLO	P3087-22	FORMÁT	2A4	PAPÉ	
PROFESE		D 1.4. - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		ČÍSLO VÝKRESU					
NÁZEV		IT UČEBNA - VODOVOD		P3087 022 - 22					