





POZNÁMKA:

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3NPE, 400/230V AC, 50Hz, TN-S, 24V
OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÉMU DOTYKOVÉMU NAPĚTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41ed.3:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, POSPOJENÍM A PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
VSTUPNÍ DVEŘE, KLIKA -KOULE, BUDOU OSAZENY EL. ZÁMKEM, NAPOJENO DO TABLA ZVONKU.

SYVELplus

SYVEL plus, s.r.o.
Nelsonská 8
417 05 Osek u Duchcova
projekty@syvel.cz

Vypracoval:	Jan Moravanský		Acad
Tech.kontrola:	Lerch Filip		Formát: .
			Stupeň: DPS
Investor:	Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 02, Děčín IV		Datum: 06/2022
Akce:	Infrastruktura základních škol - Část "C" ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2		Měřítko: -
			Zak.č.: 2243
Část:	D.1.4 Silnoproudá elektrotechnika		Výkres č.:
Název:	SITUAČNÍ SCHÉMA - ŠIKMÉ PLOŠINY		E.2