

LEGENDA PŘÍSTROJŮ :

- SPÍNAČ, ŘAZENÍ 1, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 230V, 10A, IP20
- SPÍNAČ BEZDRÁTOVÝ, DALI, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, IP20


UMÍSTĚNÍ VYPÍNAČŮ :

ZAPOJENÍ DALI :

LEGENDA:

- ROZVÁDĚČ
- DATOVÁ DVOJZÁSUVKA
- ZÁSUVKA 230V
- ZÁSUVKA HDMI
- KABELOVÝ ŽLAB v=40mm V PODLAZE
- POSPOJENÍ

V případě montáže osvětlení nad interaktivní tabulí, je zapotřebí zohlednit pohyb datového projektoru. Projektor vyčnívá cca 600mm od čelní stěny. Nutná koordinace s AV !!!



Označení svítidla	Typ	Název	Světelné zdroje	Počet
A	CLEVER-L 7200/840 MPR	Interiérové přisazené svítidlo	1 x 4x06i3A40/30V SG, 58W, 6496lm, Ra80, 4000K	4
B	CLEVER-L 5700/840 MPR	Interiérové přisazené svítidlo	1 x 4x06i3A40/30V SG, 46W, 5152lm, Ra80, 4000K	12
C	SO10919922 ASYMMETRIC LED 1.4 5850 4000K RA80	Asymetrické svítidlo	1 x LED, 41W, 5160lm, Ra84, 4000K	2

POZNÁMKA:

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3NPE, 400/230V AC, 50Hz, TN-S
OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÉMU DOTYKOVÉMU NAPĚTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41ed.3:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, POSPOJENÍM A PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

SYVELplus		SYVEL plus, s.r.o. Nelsonská 8 417 05 Osek u Duchcova projekty@syvel.cz	
Vypracoval:	Jan Moravanský	Acad	
Tech.kontrola:	Lerch Filip	Formát: .	
Investor: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 02, Děčín IV		Stupeň: DPS	
Akce: Infrastruktura základních škol - Část "F" ZŠ Dr. M. Tyrše, Děčín II., Vrchlického 630/5		Datum: 06/2022	
Část: D.1.4 Silnoproudá elektrotechnika		Měřítka: 1:50	
Název: SITUACNÍ SCHÉMA - ODBORNÁ UČEBNA PŘÍRODNÍ VĚDY		Zak.č.: 2245	
		Výkres č.:	
		E.1	