



LEGENDA

- POTRUBÍ STUDENÉ VODY 8°C
- POTRUBÍ TEPLÉ VODY 55°C
- VODOVODNÍ POTRUBÍ BUDE VEDENO V DŘÁŽCE VE ZDI.
- POTRUBÍ VODY BUDE PROVEDENO Z POTRUBÍ PPř PN 16.
- POTRUBÍ BUDE ZAIZOLOVÁNO TEPELNOU IZOLACÍ O TL. 13mm.
- JEDNOTLIVÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU PŘIPOJENY POTRUBÍM d20.
- PŘESNÉ MÍSTO NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ.

| | | | | | | |
|-----------------|--|---------------|---|----------------|--------|--------|
| VED. PROJEKTANT | VYPRACOVAL | KONTROLOVAL | ING. DANIEL FLORIÁN | | | |
| ING. D. FLORIÁN | ING. D. FLORIÁN | | PROJEKTANT VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKY A ZTI TYLOVA 731/2, 405 02 DĚČÍN 2 TEL. : 723 373 167 E - MAIL : d.florian.projekce@gmail.com | | | |
| INVESTOR | Statutární město Děčín Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV - Podmokly | DATUM | 6. 2022 | MĚŘÍTKO | 1 : 50 | STUPĚN |
| AKCE | Infrastruktura základních škol Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5 | ZAK. ČÍSLO | P3087-22 | FORMÁT | 2A4 | DPS |
| PROFESE | D 1.4. - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE | ČÍSLO VÝKRESU | | P3087 006 - 22 | | |
| NÁZEV | PŘÍRODOVĚDNÁ UČEBNA - VODOVOD | | | PÁŘE | | |