



STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

Primátor

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín

Datová schránka: x9hbpfn a nj6wxpq

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Číslo jednací: MDC/75784/2023

Spisová zn.: MDC/6767/2023

Počet listů: 2

Počet příloh: 0

Vyřizuje: Jitka Jarošová

Telefon: 412593292

E-mail: jitka.jarosova@mmdecin.cz

Děčín: 4.7.2023

ZPRÁVA

dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky	VŠ koleje, Nárožní 6, Děčín – výměna tepelných čerpadel
Zadavatel	Statutární město Děčín
Sídlo	Mírové nám. 1175/5; 405 38 Děčín IV-Podmokly
IČO	00261238
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele	Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
Evidenční číslo zakázky ve VVZ	Z2023-018977
Systémové číslo VZ	P23V00000364
Datum zahájení VZ	04.05.2023
Předpokládaná hodnota	5 800 000
Režim	Otevřené podlimitní řízení
Druh	Stavební práce

Předmět veřejné zakázky:

náhrada stávajících 3 ks tepelných čerpadel umístěných v objektu VŠ koleje za 6 ks nových čerpadel systém vzduch voda umístěných na parcele p.č. 2368 a 2370 k.ú. Děčín. V technické místnosti objektu bude jako doplňkový zdroj k tepelným čerpadlům naistalován elektrický kotel o výkonu 38 kW, akumulací zásobník teplé vody o objemu 1000 l. K přípravě vody budou instalovány nepřímotopné zásobníkové ohříváče TV o objemu 2x 1000 l.

Cena sjednaná ve smlouvě:

Datum podpisu smlouvy:

Zvolený druh zadávacího řízení:

Podlimitní otevřené řízení

Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva:

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:

Označení poddodavatelů vybraného dodavatele:

Označení účastníků zadávacího řízení:

Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení:

Odůvodnění vyloučení účastníků:

Důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno:

Důvody hodné zvláštního zřetele spočívající v možnosti ekonomičtější varianty napojení objektu VŠ koleje, Nárožní 6, Děčín na CZT Termo Děčín a.s.

Ing. Jiří Anděl, CSc.
primátor

podepsáno elektronicky