



- POTRUBÍ SPÁŠKOVÉ KANALIZACE
 - - - KANALIZACI POTRUBÍ VEDENÉ V PODLAŽE
 - - - KANALIZACI POTRUBÍ VEDENÉ POD STŘEŠEM
- POTRUBÍ KANALIZACE BUDE VEDENO V INSTALAČNÍCH ŠACHTÁCH POD STŘEŠEM V 1. PP. PŘÍPOJNÉ V PODLAŽE
 - MINIMÁLNÍ SPÁD LEŽÁTEHO POTRUBÍ BUDE 2 ‰
 - PÁTERŇ ROZVODY BUDOU PROVEDENY Z PVC.
 - ROZVODY V INSTALAČNÍCH ŠACHTÁCH BUDOU Z POTRUBÍ PP-H.

[illegible]