



LEGENDA ZAJMOVÝCH MÍSTNOSTI 2.N.P.	
2.03	WC MUŽI – PŘEDSÍŇ
2.04	WC MUŽI – KABINA 1
2.05	WC MUŽI – KABINA 2
2.06	WC ŽENY – PŘEDSÍŇ
2.07	WC ŽENY – KABINA 1
2.08	WC ŽENY – KABINA 2

Napojeno do rozvaděče RS05  
WL CYKY(L) 3\*1,5mm<sup>2</sup>  
WL CYKY(U) 3\*2,5mm<sup>2</sup>  
WL CYKY(U) 3\*2,5mm<sup>2</sup>  
WL CYKY(U) 3\*2,5mm<sup>2</sup>  
WL CYKY(U) 3\*2,5mm<sup>2</sup>  
WL CYKY(U) 3\*2,5mm<sup>2</sup>

CHODBA

#### Legenda :

	Zásuvka jednoosobná Rámeček jednoosobný	5518G-A02349 B1 3901G-A00010B1	bílý bílý	10A/230V AC
	2*zásuvka jednoosobná Rámeček dvojnásobný	5518G-A02349 B1 3901G-A00020B1	bílý bílý	10A/230V AC
	Osoušeč rukou	viz. část mobilizér		max. 2000W/230V
	Napájecí zdroj 24V DC pro 5 splachovačů			
	Nerezový kryt s elektronikou a ventilem			

#### Poznámka :

Ochrana před úrazem elektrickým proudem provedena v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed.3 ČSN 33 2000-5-51  
a) samočinným odpojením od zdroje pomocí ochranných vodičů  
b) proudovým chráničem 30mA  
c) pospojováním neživých částí – umývací prostory  
Prostory die ČSN 33 2000-3 prostory nebezpečné – vnitřní prostory  
Elektroinstalace provedena kabely CYKY uloženými v souladu s ČSN 33 2000-5-52  
dle legendy na výkrese  
Instalační výšky zásuvkových vývodů a sušičů 1,2m nad podlahou prostoru

ČÁST PROJEKTU	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ZODP. PROJEKTANT	ZDENĚK VÁCHA PROJEKT. ELEKTRO	
D.1.4	VÁCHA ZDENĚK	VÁCHA ZDENĚK	VÁCHA ZDENĚK	Dráždonská 23, 405 02, Děčín 16 IČ 44573235 tel: +420 412 513282	
STAVEBNÍK : STATUTÁRNÍ MÍSTO DĚČIN Mírové nám. 1175/5, Děčín, Děčín IV-Podmokly, 405 38				DATUM	
MÍSTO STAVBY : st.p.č.1012, k.ú. PODMOKLY				05/2023	
STAVBA : REKONSTRUKCE WC VE 2.N.P. A 3.N.P. BUDOVY MAGISTRÁTU Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV				STUPEŇ PROJEKTU	DOKUMENTACE PRO VYBĚR ZHOTOVITELÉ
D1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA PŮDORYS 2.NP SILOVÉ OBVODY				MĚŘÍTKO	1 : 50
				FORMAT	2 * A4
				ZAK. ČÍSLO	032/2023
				ČÍSLO KOPIE	Č. VÝKRESU
					D14-02