



| LEGENDA ZAJMOVÝCH MÍSTNOSTI 3.N.P.: |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| 3.03                                | WC MUŽI – PŘEDSÍŇ  |
| 3.04                                | WC MUŽI – KABINA 1 |
| 3.05                                | WC MUŽI – KABINA 2 |
| 3.06                                | ZASOBNIK TVU       |
| 3.07                                | WC ŽENY – PŘEDSÍŇ  |
| 3.08                                | WC ŽENY – KABINA 1 |
| 3.09                                | WC ŽENY – KABINA 2 |

Napojeno do rozvaděče RS06  
WL CYKY(4) 3\*1,5mm<sup>2</sup>  
WL CYKY(4) 3\*1,5mm<sup>2</sup>

CHODBA

VÝTAH

Legenda :

|     |                                     |                       |                       |             |
|-----|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
|     | Snímač spínače automatického        | 3299G–A022180 B1      | bílý                  | 10A/230V AC |
|     | Přístroj spínači pro snímače pohybu | 3299U–A00007          | 2*rele                |             |
|     | Rámeček jednonásobný                | 3901G–A00010B1        | bílý                  |             |
|     | Snímač pohybu vestavný              | 3299–22102            |                       | 10A/230V AC |
| EL1 | Svítlidlo LED vestavné              | dle výpočtu osvětlení | 15W/1500lm/Ra80/4000K |             |
| EL2 | Svítlidlo LED vestavné              | dle výpočtu osvětlení | 20W/2100lm/Ra80/4000K |             |
| EL3 | Svítlidlo LED vestavné              | dle výpočtu osvětlení | 10W/1000lm/Ra80/4000K |             |

Poznámka :

Ochrana před úrazem elektrickým proudem provedena v souladu s ČSN 33 2000–4–41 ed.3 ČSN 33 2000–5–51  
a) samočinným odpojením od zdroje pomocí ochranných vodičů  
b) proudovým chráničem 30mA  
c) pospojováním neživých částí – umývací prostory  
Prostory dle ČSN 33 2000–3 prostory nebezpečné – vnitřní prostory  
Elektroinstalace provedena kabely CYKY uloženými v souladu s ČSN 33 2000–5–52  
dle legendy na výkrese  
Instalační výšky ovládacích prvků osvětlení 1,2m nad podlahou prostoru a v podhledu

| ČÁST PROJEKTU   | VYPRACOVAL   | KONTROLOVAL  | ZODP. PROJEKTANT | ZDENĚK VÁCHA<br>PROJEKT. ELEKTRO  |  |
|---|--------------|--------------|------------------|---|--|
| D.1.4   | VÁCHA ZDENĚK | VÁCHA ZDENĚK | VÁCHA ZDENĚK     | Dráždňanská 23, 405 02, Děčín 16<br>Zdeněk Vácho<br>IČ 44573235<br>tel: +420 412 513282 |  |
| STAVEBNÍK : STATUTÁRNÍ MÍSTO DĚČIN Mírové nám. 1175/5, Děčín, Děčín IV–Podmokly, 405 38             |              |              |                  | DATUM   |  |
| MÍSTO STAVBY : st.p.č.1012, k.ú. PODMOKLY   |              |              |                  | 05/2023   |  |
| STAVBA : REKONSTRUKCE WC VE 2.N.P. A 3.N.P.<br>BUDOVY MAGISTRÁTU<br>Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV |              |              |                  | STUPĚŇ PROJEKTU   |  |
|   |              |              |                  | DOKUMENTACE<br>PRO VYBĚR<br>ZHOTOVITELÉ   |  |
|   |              |              |                  | MĚŘÍTKO   |  |
|   |              |              |                  | 1 : 50  |  |
|   |              |              |                  | FORMAT  |  |
|   |              |              |                  | 2 * A4  |  |
|   |              |              |                  | ZAK. ČÍSLO  |  |
|   |              |              |                  | 032/2023  |  |
|   |              |              |                  | ČÍSLO KOPIE   |  |
|   |              |              |                  | Č. VÝKRESU  |  |
|   |              |              |                  | D14-03  |  |