

# KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE ÚSTECKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V ÚSTÍ NAD LABEM

adresa: Moskevská 1531/15, 40001 Ústí nad Labem, tel.: 477755110, e-mail: e-podatelna@khsusti.cz, ID: 8p3ai7n

V Děčíně dne 01.09.2022

Č. j. odesílatele:  
Č. j.: KHSUL 39657/2022  
Sp. značka: S-KHSUL 257/2012  
Vyřizuje: MUDr. Kateřina Kreutzerová  
Telefon: 477755250  
E-mail: katerina.kreutzerova@khsusti.cz  
Počet listů/příloh: 2/0

**Statutární město Děčín**  
**Magistrát města Děčín**  
**Mírové náměstí 1175/5**  
**405 38 Děčín IV**

V zastoupení Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno

**Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem k projektové dokumentaci pro účely stavebního řízení**

**Název stavby:** „Bezbariérové úpravy ZŠ Bezručova 588/6, Děčín VI“ - změna stavby před dokončením

**Stavebník, vlastník stavby:** Statutární město Děčín, Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV, IČ 00261238

**Zpracovatel dokumentace:** Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno, IČ 08879737

Na základě žádosti doručené Krajské hygienické stanici Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, územní pracoviště Děčín (dále jen „KHS“), dne 12.08.2022 č.j. KHSUL 37817/2022, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci „Bezbariérové úpravy Bezručova 588/6, Děčín VI“ - změna stavby před dokončením pro účely stavebního řízení, firmou Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno, IČ 08879737, na základě plné moci ze dne 08.02.2022 vydané stavebníkem Statutárním městem Děčín, Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV, IČ 00261238, posoudila KHS, věcně a místně příslušná podle § 82 odst. 1, 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 a § 94 odst. 1 tohoto zákona, v souladu s § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 183/2006 Sb.“), předloženou projektovou dokumentaci (dále jen „PD“) „Bezbariérové úpravy Bezručova 588/6, Děčín VI“ - změna stavby před dokončením.

Po zhodnocení souladu předložené PD dotýkající se zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví, s požadavky stanovenými zákonem č. 258/2000 Sb., vyhl.č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhl.č. 410/2005 Sb.“) a Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NV č. 361/2007 Sb.“) vydává krajská hygienická stanice dle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., toto

**z á v a z n é   s t a n o v i s k o :**



S projektovou dokumentací „Bezbariérové úpravy Bezručova 588/6, Děčín VI“ - změna stavby před dokončením, orgán ochrany veřejného zdraví

**n e s o u h l a s í .**

#### **O d ů v o d n ě n í :**

V souladu s § 149 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, KHS k věci uvádí: Předložená PD byla ze strany KHS hodnocena pouze v rozsahu věcné působnosti orgánu ochrany veřejného zdraví.

Dne 12.08.2022 byla na KHS UL doručena žádost č.j. KHSUL 37817/2022, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci změny stavby „Bezbariérové úpravy ZŠ Děčín IV, Bezručova 588/6, na parc.č. 914/1, KÚ Podmokly“ před dokončením pro účely stavebního řízení, firmou Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno, IČ 08879737, na základě plné moci.

**Podaná žádost nedokladuje splnění níže uvedených hygienických požadavků, především „zák.č. 258/2000Sb.“, „vyhl.č. 410/2005 Sb.“, „NV 361/2007 Sb.“ a platných ČSN.**

Součástí žádosti a předložené projektové dokumentace č.j. KHSUL 37817/2022 ze dne 12.08.2022 je výkresová dokumentace - dispoziční řešení hygienických zařízení žáků a personálu (včetně počtu a typu zařizovacích předmětů), které neodpovídá posuzované a schválené projektové dokumentaci, ke které bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, územní pracoviště Děčín, dne 26.06.2019 pod č.j. KHSUL 19192/2019.

Podmínky výše uvedeného závazného stanoviska jsou také uvedeny ve stavebním povolení vydaném st.úřadem v Děčíně dne 22.1.2021 pod č.j. MDC/8971/2021 (ve st.povolení je uvedena místo č.j. souhlasného závazného stanoviska vydaného 26.6.2019, spisová značka).

Nyní bylo předloženo dispoziční řešení hygienických zařízení v 1.NP – 3.NP, které neodpovídá požadavkům § 4a, odst. 1 přílohy č. 1, odst. 1 a přílohy č. 1, odst. 7 „vyhl.č. 410/2005Sb.“ a platným ČSN.

Dispoziční řešení hyg.zařízení posuzované a schválené PD je uvedeno v odůvodnění souhlasného závazného stanoviska č.j. KHSUL 19192/2019 dne 26.6.2019.

Níže uvádím rozdíly oproti původní schválené PD a nové vámi podané PD:

**1.NP:** v původní PD: WC chlapci (2UM, 1WC, 2pis, 1 výlevka), v nové PD: WC chlapci (2UM, 2WC), WC dívky souhlasí, bezbariérové WC je v původní PD řešeno zároveň jako hygienická kabina (WC, bidetová sprcha, UM),

**2.NP:** v původní PD chybí bezbariérové WC, místo něj je vybudována hygienická kabina (1UM, 1WC, 1 bidet), zároveň je k dispozici úklidová komora s výlevkou, ostatní souhlasí,

**3.NP:** v původní PD je na bezbariérovém WC umístěna kromě 1WC a 1UM ještě výlevka, na WC dívek je pouze 1xWC a 1x UM a k dispozici je také WC učitelé (1UM, 1WC), WC chlapci souhlasí.



Při vydání tohoto stanoviska vycházel orgán ochrany veřejného zdraví z podkladů, kterými jsou následující dokumenty:

- Žádost o závazné stanovisko k projektové dokumentaci ze dne 12.08.2022 č.j. KHSUL 37817/2022.

Plná moc ze dne 08.02.2022.

- Projektová dokumentace a její části (Průvodní zpráva – nově navržené úpravy před dokončením, Souhrnná technická zpráva, Situační výkres širších vztahů, Katastrální situační výkres, Koordinační situační výkres, Technická zpráva – Architektonicko-stavební řešení, Technická zpráva – Vzduchotechnika, Půdorys 1.NP, 2.NP a 3.NP – Vzduchotechnika, Výkresová část původní a nový stav), vypracovaná Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno, IČ 08879737, dne 3/2022.

- Závazné stanovisko k PD „Bezbariérové úpravy ZŠ Bezručova 588/6, Děčín IV“ č.j. KHSUL 19192/2019 ze dne 26.6.2019.

- Stavební povolení č.j. MDC/8971/2021 vydané dne 22.1.2021 stavebním úřadem v Děčíně.

- Nesouhlasné závazné stanovisko č.j. KHSUL 34391/2022 ze dne 29.07.2021.

Na základě posouzení předmětné projektové dokumentace ve výše uvedené věci v souladu s požadavky zák.č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 410/2005 Sb, o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů, vydává Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem toto nesouhlasné závazné stanovisko.

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje  
se sídlem v Ústí nad Labem  
oddělení hygieny dětí a mladistvých  
územní pracoviště Děčín, Litoměřice  
a Ústí nad Labem

**MUDr. Kateřina Kreutzerová**

vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých  
územní pracoviště Děčín, Litoměřice a Ústí n.L.  
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje  
se sídlem v Ústí nad Labem

Rozdělovník:

1x KHS – spis

Stavebník: Statutární město Děčín, Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV, IČ 00261238

Zmocněnec: Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno, IČ 08879737