

# KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE ÚSTECKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V ÚSTÍ NAD LABEM

adresa: Moskevská 1531/15, 40001 Ústí nad Labem, tel.: 4777551110, e-mail: e-podatelna@khsusti.cz, ID: 8p3a7n

V Děčíně dne 29.07.2022

Č. j. odesílatele:

Č. j.: KHSUL 34391/2022

Sp. značka: S-KHSUL 257/2012

Vyřizuje: MUDr. Kateřina Kreutzerová

Telefon: 477755250

E-mail: katerina.kreutzerova@khsusti.cz

Počet listů/příloh: 2/0

**Statutární město Děčín**

**Magistrát města Děčín**

**Mírové náměstí 1175/5**

**405 38 Děčín IV**

V zastoupení *Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno*

**Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem k projektové dokumentaci pro účely stavebního řízení**

**Název stavby: „Bezbariérové úpravy ZŠ Bezručova 588/6, Děčín VI“ - změna stavby před dokončením**

**Stavebník, vlastník stavby: Statutární město Děčín, Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV, IČ 00261238**

**Zpracovatel dokumentace: Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno, IČ 08879737**

Na základě žádosti doručené Krajské hygienické stanici Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, územní pracoviště Děčín (dále jen „KHS“), dne 07.07.2022 č.j. KHSUL 31603/2022 a dodatku k žádosti č.j. KHSUL 34737/2022 ze dne 26.07.2022, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci „Bezbariérové úpravy Bezručova 588/6, Děčín VI“ - změna stavby před dokončením pro účely stavebního řízení, firmou Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno, IČ 08879737, na základě plné moci ze dne 08.02.2022 vydané stavebníkem Statutárním městem Děčín, Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV, IČ 00261238, posoudila KHS, věcně a místně příslušná podle § 82 odst. 1, 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 a § 94 odst. 1 tohoto zákona, v souladu s § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 183/2006 Sb.“), předloženou projektovou dokumentaci (dále jen „PD“) „Bezbariérové úpravy Bezručova 588/6, Děčín VI“ - změna stavby před dokončením.

Po zhodnocení souladu předložené PD dotýkající se zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví, s požadavky stanovenými zákonem č.258/2000 Sb., vyhl.č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhl.č. 410/2005 Sb.“) a Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NV č. 361/2007 Sb.“) vydává krajská hygienická stanice dle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., toto

## **z á v a z n é   s t a n o v i s k o :**

ú.p. Děčín, Březinova 3, 406 83, tel. 477 755 210

ú.p. Louny, Poděbradova 749, 440 01, tel. 477 755 610

ú.p. Teplice, Jiřího Wolkera 1342/4, 416 65, tel. 477 755 710

ú.p. Litoměřice, Mírové nám. 35, 412 46, tel. 477 755 510

ú.p. Chomutov, Kochova 1185, 430 01, tel. 477 755 310

ú.p. Most, J.E.Purkyně 270/5, 434 64, tel. 477 755 410

S projektovou dokumentací „Bezbariérové úpravy Bezručova 588/6, Děčín VI“ - změna stavby před dokončením, orgán ochrany veřejného zdraví

## n e s o u h l a s í .

### O d ů v o d ě n í :

V souladu s § 149 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, KHS k věci uvádí: Předložena PD byla ze strany KHS hodnocena pouze v rozsahu věcné působnosti orgánu ochrany veřejného zdraví.

Dne 07.07.2022 byla na KHS UL doručena žádost č.j. KHSUL 31603/2022 a dodatek k žádosti č.j. KHSUL 34737/2022 ze dne 26.07.2022, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci změny stavby „Bezbariérové úpravy ZŠ Děčín IV, Bezručova 588/6, na parc.č. 914/1, KÚ Podmokly“ před dokončením pro účely stavebního řízení, firmou Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno, IČ 08879737, na základě plné moci.

Dne 26.06.2019 bylo KHS UL vydáno souhlasné závazné stanovisko k PD „Bezbariérové úpravy ZŠ Bezručova 588/6, Děčín IV“ č.j. KHSUL 19192/2019, jehož souhlas byl vázán na splnění 5 podmínek. Předložena schválená PD řešila bezbariérovost ZŠ Bezručova - rekonstrukce hlavního vstupu, vybudování rampy, uvnitř objektu úprava hyg.zařízení, vybudování výtahu vně budovy. V chodbě v 1.N.P. budou umístěny 3 šatní skříňky pro imobilní žáky.

Počet žáků: 160 (79 chlapců a 81 dívek)

Dispozice hygienických zařízení:

1.N.P.: hygienické zařízení dívky (2 umyvadla v předsíni, 2 WC kabiny), hygienické zařízení chlapci (2 umyvadla a 2 pisoáry v předsíni, 1 WC kabina, 1 výlevka), bazbariérové WC/hygienická kabina dívky (umyvadlo, WC, bidetová sprška).

2.N.P.: hygienické zařízení dívky (2 umyvadla v předsíni, 2 WC kabiny), hygienické zařízení chlapci (1 umyvadlo a 2 pisoáry oddělené přepážkou, 1 WC kabina), úklidová komora s výlevkou, hygienická kabina (umyvadlo, bidet, WC), hygienické zařízení učitelé (1 umyvadlo v předsíni a 1 WC kabina).

3.N.P.: hygienické zařízení dívky (1 umyvadlo v předsíni, 1 WC kabina), hygienické zařízení chlapci (1 umyvadlo a 1 pisoár v předsíni, oddělené přepážkou, 1 WC kabina), bazbariérové WC (umyvadlo, WC, 1 výlevka), WC učitelé (1 umyvadlo v předsíni, 1 WC kabina).

Větrání: Bezokenní prostory (předsíň u hyg.zařízení) budou odvětrány el.ventilátory do stávajících komínových těles.

Další je uvedeno v souhlasném závazném stanovisku č.j. KHSUL 19192/2019 ze dne 26.6.2019.

Podaná žádost nedokladuje splnění níže uvedených hygienických požadavků, především „zák.č. 258/2000Sb.“, „vyhl.č. 410/2005 Sb.“, „NV 361/2007 Sb.“ a platných CSN.

1. Z podané projektové dokumentace není zřejmé, čeho se konkrétně změna stavby před dokončením týká. Jako dodatek byla předložena část VZT a výkresy výtahu. Vzhledem k tomu, že KHS posouzenou PD z 6/2019 vrátila, nelze posoudit bez popisu v technické zprávě, čeho se přesně změny týkají.
2. Na základě vydaného souhlasného závazného stanoviska č.j. KHSUL 19192/2019 ze dne 26.06.2019 (viz výše) lze konstatovat, že nyní bylo předloženo zcela jiné dispoziční řešení hygienických zařízení v 1.NP – 3.NP (oproti schválené PD), které neodpovídá

požadavkům § 4a, odst. 1 přílohy č. 1, odst. 1 a přílohy č. 1, odst. 7 „vyhl.č. 410/2005Sb.“ a platným ČSN.

3. Oproti schválené PD dochází ke změně řešení VZT na hyg.zařízeních. Odvod vzduchu přes fasádu vně objektu. Součástí PD nejsou uvedeny výměny vzduchu dle požadavku § 4a, odst. 2 a přílohy č. 3 vyhl.č. 410/2005Sb., odpovídající typu a počtu zařizovacích předmětů na hyg.zařízeních. Při použití nuceného větrání se doporučuje směr znečištěného vzduchu od menšího zdroje znečištění (UM 30m³/h) k většímu zdroji znečištění (WC 50m³). V navržené PD je odsávání instalováno v předstínicích hyg.zařížení.

4. Pro případný souběh užívání školy (školní rok) a provádění stavebních prací musí být v harmonogramu prací (dokumentace pro provedení stavby) navrženy a stanoveny podmínky, které ve smyslu ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499“), a jejích příloh, jež se týkají zásad organizace výstavby, zajistí, že stavební práce nebudou ovlivňovat chod školy zejména nadlimitní hlučnosti (požadavky a limity dle „nařízení vlády č. 272/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů“) a prašnosti (požadavky a limity dle „vyhlášky č. 6/2003 Sb.“) a neomezí užívání budovy školy.

Při vydání tohoto stanoviska vycházel orgán ochrany veřejného zdraví z podkladů, kterými jsou následující dokumenty:

- *Žádost o závazné stanovisko k projektové dokumentaci ze dne 07.07.2022 č.j. KHSUL 31603/2022.*

*Plná moc ze dne 08.02.2022.*

- *Dodatek k žádosti č.j. KHSUL 34737/2022 ze dne 26.07.2022 (část VZT, výkresy výťahu – změny oproti původní PD).*

- *Projektová dokumentace a její části (výkresová část nový stav, Původní a souhrnná technická zpráva), vypracovaná Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno, IČ 08879737, dne 3/2022.*

- *Závazné stanovisko k PD „Bezbariérové úpravy ZŠ Bezručova 588/6, Děčín IV“ č.j. KHSUL 19192/2019 ze dne 26.6.2019.*

- *Stavební povolení č.j. MDC/8971/2021 vydané dne 22.1.2021 stavebním úřadem v Děčíně.*

Na základě posouzení předmětné projektové dokumentace ve výše uvedené věci v souladu s požadavky zák.č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 410/2005 Sb, o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů, vydává Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem toto nesouhlasné závazné stanovisko.

**Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje**  
se sídlem v Ústí nad Labem  
oddělení hygieny dětí a mladistvých  
územní pracoviště Děčín, Litoměřice  
a Ústí nad Labem

**MUDr. Kateřina Kreutzerová**  
vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých  
územní pracoviště Děčín, Litoměřice a Ústí n.L.  
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje  
se sídlem v Ústí nad Labem

Rozdělovník:

1x KHS – spis

Stavebník: Statutární město Děčín, Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV, IČ 00261238

Zmocněnec: Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno, IČ 08879737