



Váš dopis zn.: SCVKZAD160457
ze dne: 2. 2. 2023
Naše značka: SCVKZAD160457/UTPCUL/Ma
Vyřizuje: Hana Frčková
Datová schránka: f7rf9ns
Telefon: 840 111 111
Email: info@scvk.cz
Datum: 6. 2. 2023

Pan
Ing. Miroslav Hrabě
Česká 1912/13
40502 Děčín VI.-Letná

Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Název akce:	Statické zajištění výstupní stanice výtahu na Pastýřskou stěnu a navazujícího objektu medvědince k.ú. Podmokly
Účel vyjádření:	K dokumentaci (DSP a změně DSP) stavby
Zájmové území:	Okres: Děčín
	Obec: Děčín
	Část obce, ulice, č.p.: Děčín IV – Podmokly, Pastýřská stěna
	Katastrální území, parcelní číslo: Podmokly, p.p.č. 424/1 viz situace stavby.
Žadatel:	Ing. Miroslav Hrabě
Adresa, tel., e-mail	604209187 miroslav.hrabe@volny.cz
Investor:	STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín
Projektant:	Ing. Miroslav Hrabě IČO: 41711831
Vlastník dotčené IS	SVS
Předchozí vyjádření a rozhodnutí	Byly splněny podmínky předcházejících vyjádření a vydaných rozhodnutí ANO/NE – <i>podmiňující vyjádření nebylo vydáno</i>
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

Popis navrženého řešení:

Projektová dokumentace řeší statické zajištění výstupní stanice výtahu na Pastýřskou stěnu a navazujícího objektu medvědince, zabezpečení prostoru a vzhled fasády. Pozemek dotčený stavbou má parcelní číslo 424/2 a 424/1, katastrální území Podmokly. Pod objektem se nachází výtahová šachta a nástupní stanice, které byly realizovány hornicky ve skalním masivu a rovněž ražený drážní tunel, tedy práce budou probíhat nad ochranným pásmem dráhy.

V blízkosti nástupní stanice se nachází drážní tunel km 1,285 tratového úseku č. 098 trati Děčín – Bad Schandau. **Výtahová šachta, nástupní stanice a těleso drážního tunelu nejsou stavebními pracemi na objektu výstupní stanice, který je o cca 70m výše nad tunelem, na skále, ovlivněny.**

Seznam stavebních objektů:

SO 01 Objekt bývalého medvědince



SO 02 Výstupní stanice výtahu na Pastýřskou stěnu
SO 02a Atika výstupní stanice výtahu na Pastýřskou stěnu

Toto stanovisko neobsahuje vyjádření k přeložkám stávající vodohospodářské infrastruktury. V případě, že předložená dokumentace obsahuje návrh přeložky, je na stavbu přeložky vydáno samostatné vyjádření.

Při realizaci stavby dojde ke střetu se sítěmi ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

S obsahem dokumentace pro územní a stavební řízení a pro provádění výše uvedené stavby

souhlasíme

za předpokladu dodržení následujících podmínek:

- 1) Zahájení prací nám bude 15 dní předem písemně nebo e-mailovou poštou oznámeno včetně jména a telefonického spojení na stavební dozor a zhotovitele stavby.
- 2) **Před započítím prací požádá stavebník o vytýčení vodohospodářského zařízení. Vytýčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. je nutné objednat na tel. 840 111 111; info@scvk.cz.**
- 3) **V oblasti křížení (v ochranném pásmu) s námi provozovaným zařízením je nutné jít otevřeným výkopem, práce provádět ručně se zvýšenou opatrností.**
- 4) V případě nejasností budou provedeny kopané sondy či vytýčení inspekční kamerou. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností.
- 5) Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Naše společnost není jejich správcem (viz § 3, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění), se žádostí o informaci o existenci přípojek se obraťte na jejich vlastníky, tedy na vlastníky nemovitostí, jejichž pozemky budou stavbou dotčeny.
- 6) **Při realizaci inž. sítí požadujeme dodržení ČSN 736 005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a zákonů pro ukládání inž. sítí. Při umístění jakýchkoliv staveb, včetně oplocení (HUP, kiosky nn, opěrné zdi, pergoly) je nutné respektovat ochranné pásmo vodovodního řádu a kanalizační stoky dle zákona č. 274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích v platném znění.**
- 7) Jakákoli změna oproti schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení naší společnosti před dalším postupem prací.
- 8) V případě, že dojde při realizaci stavby k nalezení dalšího vodohospodářského zařízení, které není uvedeno v dokumentaci stavby, požadujeme provést samostatné jednání o způsobu ochrany zařízení nebo o jeho eventuální přeložce nebo zrušení.
- 9) **Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného zařízení.**
- 10) **V případě, že dojde během stavebních prací ke změnám nivelet v tomto úseku, požadujeme zajistit úpravu výškového osazení ovládacích poklopů našeho zařízení.**

Technické standardy vodohospodářských staveb Severočeské vodárenské společnosti a. s. jsou k dispozici na www.svs.cz. Obecné technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace jsou k dispozici na www.scvk.cz.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451


Hana Prčková
referent technickoprovozní činnosti

Příloha:

1. Situace stavby z PD

nacházejí se v ochranném pásmu vodního zdroje

KA 300

PE 110

Podzemní

KA 300

PE 110

KA 300

424/2

424/1

236

6

425/4

424/1

4/25/4

40

LEGENDA

KANALIZACE
jednotná splašková
ústřední

1:500

Strana: 1 / 1

colloquium