



LEGENDA PRACÍ STATICKÉHO ZAJIŠTĚNÍ STŘEŠNÍCH KONSTRUKCÍ

- 1 ŽB DESKA tl. 250mm, VYBOURAT VČERNÉ OCEĽ. PROFIL A STŘEŠ. PĚŠTĚ (KVALITNÍ STAV)
- 2 ŽB DESKA tl. 90mm NA TRAPÉZ. PLECHU A PROFILECH I 240 (KONSTRUKCE PONECHÁNY)  
SPODNÍ LC STROPU – ODRÉZÁNÍ A ANTIKORÓZNÍ NÁTĚR PROFILU I PLECHU
- 3 ŽB DESKA tl. 90mm NA TRAPÉZ. PLECHU A PROFILECH 2x I 280, (NEVYKONALNÍ NOSNOST)  
VYBOURAT DESKU VČERNÉ PLECHU A PĚŠTĚ, PROFILY PONECHAT A REALIZOVAT NOVOU ŽB  
DESKU VÝŠÍ NOSNOSTI S POLOŽENÝM PĚŠTĚM

POZNÁMKA:  
PŘED ZAPOČÍTÁNÍM PRACÍ BUDE PROVEDENO ZAMĚŘENÍ INŽENÝRSKÝMI SÍTÍ A BUDOU  
ZOHLEDNĚNY PROJEKTOVÉ ÚPRAVY A SPRÁVNÉ SÍTĚ, KTERÉ JSOU OBSAŽENY VE  
STAVEBNÍM POVOLENÍ (VODNÍ, KANALIZACE, PLYN, VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ).

PRÁCE Č.

PROJEKTANT	ING. HRABE	DATUM	změna A
OBJEDNATEL	STATUT. MĚSTO DĚČÍN, MM DĚČÍN, OR	OKRES	Děčín
AKCE:		ČÍSLO ZÁKAZY	2021-0410
		STUPĚŇ	PD
		FORMÁT	10A4
		MĚŘÍTKO	1:50
		ARCHIVNÍ ČÍSLO	2022/05/01
ČÁST STAVBY	MEDVĚDINEC, TRAFKA A VÝSTUPNÍ STANICE	NO	SO 01_02
PRŮJEM:	SCHÉMA PRACÍ NA EXTERIÉRU OBJEKTŮ	ČÍSLO PRŮJEMU	01

Tato dokumentace včetně všech příloh je vypracována pro potřeby realizace projektu a slouží jako základní dokumentace pro realizaci stavby. Všechny údaje jsou zobrazeny v souladu s požadavky a podmínkami zadání. Dokumentace je vypracována v souladu s platnými předpisy a normami. Všechny údaje jsou zobrazeny v souladu s požadavky a podmínkami zadání. Dokumentace je vypracována v souladu s platnými předpisy a normami.