

LEGENDA MÍSTNOSTÍ					
ozn.	název místnosti	plocha (m2)	výška (m)	stěny	strop
0.01	SCHODIŠTĚ + CHODBA	7,73	2,48	KZ	SO
0.02	SKLAD ŠPINAVÉHO PRÁDIA	4,40	2,30	KZ	SO
0.03	SKLAD DROGERIE	18,90	2,30	KZ	SO
0.04	SKLAD MATERIÁLU A POMŮCEK PRO KLIENTY	2,05	2,30	KZ	SO
0.05	SKLAD NÁBYTKU PRO KLIENTY	9,51	2,30	KZ	SO
0.06	ZÁZEMÍ PRO ÚKLID A ÚDRŽBU	19,81	2,30	KZ	SO
0.07	ŠPINAVÁ DÍLNA PRO KLIENTY, KERAMICKÁ DÍLNA	22,06	2,30	KZ	SO
0.07a	TECHNICKÁ MÍSTN. PRO TECHNOLOGII HOSPOD. S VODOU	15,90	2,30	KZ	SO
0.08	SKLAD TRVANLIVÝCH POTRAVIN	28,19	2,30	KZ	SO
0.09a	TECHNICKÁ MÍSTNOST	5,09	2,30	KZ	SO
0.09b	TECHNICKÁ MÍSTNOST	9,15	2,30	KZ	SO
0.10	MANIPULAČNÍ MÍSTNOST	9,34	2,30	KZ	SO
0.11	VÝTAH	3,51		ŽB	
0.12	CHODBA	13,15	2,30	KZ	SO
0.13	SKLAD PRO UMÍSTĚNÍ ZANECHANÝCH VĚCÍ OD KLIENTŮ	5,82	2,10	KZ	SO
0.14	KOČÁRKÁRNA	2,62	2,10	KZ	SO
UŽITNÁ PLOCHA 1.PP		174,58 m²			

Poznámka

napěťová soustava
3PEN -400V/TNC
3NPE -400V/TNS
1NPE -230V/TNS
2PE -230V/IT

ochrana před úrazem el. proudem
ČSN EN 6114-0 ed.3
základní ochrana
ochrana při poruše

ochranné opatření
ČSN 33 2000-4-41 ed.3
automatické odpojení od zdroje
dvojité nebo zesílená izolace

Legenda

přístroje domovní obecné



přístroje domovní ve vyšším krytí

zapuštěné


nástěnné

modul 4S



Objednatel:		Statutární město Děčín	
		Magistrát města Děčín, Mírové nám. 1175/5	
		405 38 Děčín IV	

Zhotovitel	Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/17 460 02 Liberec 3
	

	Vypracoval	Arnošt Göbel	Zak. číslo	22UL31007
	Zodp. projektant	Ing. Petr Studnička	Datum	11/2023
	Tech. kontrola		Stupeň	DPS
	Dům pro krizové bydlení ul. Benešovská		Počet formátů	8x A4
Měřítko			1:50	
Č. přílohy			Paré	
Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o., sř. Ústí n. L. Děčínská 717/21 400 03 Ústí nad Labem	Stupeň	OSVĚTLENÍ 1.PP		D.1.4.4.4