

Č. MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [ m² ]
1.05	Sklad	26,46
1.06	Chodba	10,36
1.07	WC chlapci	1,56
1.08	WC dívky	1,56
1.09.1	Umývárna chlapci	2,89
1.09.2	Umývárna dívky	3,10

WC - Klozet keramický závěsný

U - Umyvadlo keramické

V - Výlevka


R - Otopné těleso

A - Diagonální potrubní ventilátor do kruhového potrubí DN 125 včetně doběhového spínače:

- otáčky: 2640 min-1
- výkon: 40 W
- napětí: 230 V
- proud: 0,2 A
- průtok (0 Pa): 420 m3
- akustický tlak: 47/25/47 [dB(A)]

#### POZNÁMKA:

Odkaz na konkrétní výrobek, materiál, technologii či obchodní firmu či název - má se za to, že se jedná o vymezení požadovaných vlastností materiálu. V tomto případě je účastník oprávněn v nabídce uvést i jiné rovnocenné řešení.



Projektant	Vypracoval	Kontroloval	Vladimír Vidai	
Vladimír Vidai	Ing. Vojtěch Vidai	Vladimír Vidai	Březiny 185, Děčín XXVII	
			Telefon: +420 607 947 223	
Investor	Statutární město Děčín		E-mail: vlada.vidai@volny.cz	
Místo stavby	ZŠ Na Pěšině 330, Děčín IX		Datum	12/2023
ZŠ Na Pěšině 330, Děčín IX - stavební úpravy sociálního zařízení v pavilonu T2			Formát/Měřítko	A4/1:50
			Stupeň PD	DZS
			Č.VÝKRESU:	Č.KOPIE:
Půdorys I.N.P. - vzduchotechnika			D1.4	