

Název veřejné zakázky	Obnova historické části Podmokel etapa D, ul. Teplická
Druh zakázky	Stavební práce
Datum zahájení řízení	13.03.2024

Veřejná zakázka je zadávána v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE¹ č. 6 ze dne 26.03.2024

DOTAZ:

Dobrý den, prosíme o upřesnění položek SO 801.1 Vegetační úpravy.

Domníváme se, že u položek, jsou špatně uvedeny měrné jednotky a množství, prosíme o úpravu, Děkujeme.

I. etapa

11	18463	R	PROTIKOŘENOVÁ BARIÉRA	KČ	1,000	0,00	0,00
14	18482	R	OCHRANA STROMŮ	KČ	1,000	0,00	0,00
15	18490	R	KOVOVÁ OBRUBA S BETONOVÝM ZÁKLADEM	KČ	1,000	0,00	0,00
17	184B19	R	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 35CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M	KČ	1,000	0,00	0,00
19	18601	R	ZAVLAŽOVACÍ SET	KČ	1,000	0,00	0,00

II. etapa

11	18463	R	PROTIKOŘENOVÁ BARIÉRA	KČ	1,000	0,00	0,00
15	18482	R	OCHRANA STROMŮ	KČ	1,000	0,00	0,00
16	18490	R	KOVOVÁ OBRUBA S BETONOVÝM ZÁKLADEM	KČ	1,000	0,00	0,00
18	184B19	R	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 35CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M	KČ	1,000	0,00	0,00
20	18601	R	ZAVLAŽOVACÍ SET	KČ	1,000	0,00	0,00

ODPOVĚĎ:

V položkovém soupisu byly provedeny opravy:

Etapa I.

SO 801.1

- pol. 18463.R - změna MJ + popis
- pol. 18482.R - změna MJ + popis
- pol. 18490.R - změna MJ + popis
- pol. 18491.R - nová položka
- pol. 184B19.R - změna MJ + popis
- pol. 18601.R - změna MJ + popis

SO 801.2

- pol. 014101 - úprava výměry
- pol. 132736 - položka odstraněna, výměra započtena v pol. 13273
- pol. 17120 - úprava výměry
- pol. 17411 - položka odstraněna, nahrazena pol. 17481
- pol. 17481 - nová položka

¹ Zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele – certifikovaný elektronický nástroj dostupný na <https://zakazky.mmdecin.cz>, jeho prostřednictvím je vedena veškerá komunikace a je zde přístupná zadávací dokumentace

Etapa III.

SO 801.1

- pol. 18463.R - změna MJ + popis
- pol. 18482.R - změna MJ + popis
- pol. 18490.R - změna MJ + popis
- pol. 18491.R - nová položka
- pol. 184B19.R - změna MJ + popis
- pol. 18601.R - změna MJ + popis

SO 801.2

- pol. 014101 - úprava výměry
- pol. 132736 - položka odstraněna, výměra započtena v pol. 13273
- pol. 17120 - úprava výměry
- pol. 17411 - položka odstraněna, nahrazena pol. 17481
- pol. 17481 - nová položka

Opravený položkový soupis byl vložen do sekce Zadávací dokumentace.

DOTAZ:

Sílu drobných kostek řezaných 6x6 ve tl. vjezdech 8 cm shledáváme zbytečně předimenzovanou. V minulých etapách se dodávaly kostky tl. 6 cm. Žádáme o prověření.

ODPOVĚĎ:

Sjezdy a parkovací stání budou zhotoveny dle PD, tj. dlažba tl. 8 cm.

DOTAZ:

Sílu drobných kostek řezaných 6x6 na chodnících tl. 6 cm shledáváme zbytečně předimenzovanou. V minulých etapách se dodávaly kostky tl. 4 cm. Žádáme o prověření.

ODPOVĚĎ:

Chodníky budou zhotoveny dle PD, tj. dlažba tl. 6 cm.

DOTAZ:

Žádáme o prověření lemování slepeckých dlažeb 5020 bm šíře 25 cm. Není 1255 m² velké množství?

ODPOVĚĎ:

U hladké dlažby v SO 101 došlo k překlepu, kde celková výměra není 1150 m² ale 115 m². Při součtu všech třech etap tak není součet 1255 ale 220 m² (115 + 29 + 76). V položkovém soupisu již opraveno.

DOTAZ:

Slepecké kostky s reliéfním povrchem z kompozitního materiálu byly dodávány v minulé etapě z kamenných dlaždic dle TN TZÚS 12.03.04 (výstupky) a 12.03.06 (drážky) s platným protokolem a stavebně technickým osvědčením. Prosíme o upřesnění, zda se materiál upraví a bude stejný jako v předchozí etapě?

ODPOVĚĎ:

Dlažební kostky se speciální hmatovou úpravou budou splňovat požadavky dle vyhlášky 398/2009 Sb. včetně TN TZÚS. Bude se jednat o kamenné prvky.

DOTAZ:

Dodávané obrubníky v minulých etapách neměly požadovaný čep, jsou s rovnou hranou. Prosíme o upřesnění, zda se materiál upraví a bude stejný jako v předchozí etapě?

ODPOVĚĎ:

Obrubníky budou bez čepu – ve specifikaci již upraveno.