

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - 2.NP

č.m.	účel místnosti	m <sup>2</sup>		stěny	strop	poznámka
		oz	podlaha			
2.02	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,40	KD	P01	15,15 Š,KO	1,40 SDK nový keramický obklad v 2100 mm, plocha 10,61 m² nový SDK cast, podhled v 2,50 m, nové šluk, omílky plocha 4,54 m²
2.04	WC ZAMĚŠTNANCI	0,80	KD	P01	10,80 Š,KO	0,80 SDK nový keramický obklad v 2100 mm, plocha 7,56 m² nový SDK cast, podhled v 2,50 m, nové šluk, omílky plocha 3,24 m²
2.05	ŠATNA ZAMĚŠTNANCI	4,15	KD	P01	28,80 Š,KO	4,15 SDK nový keramický obklad v 2100 mm, plocha 20,16 m² nový SDK cast, podhled v 2,50 m, nové šluk, omílky plocha 8,64 m²

KD - keramická dlažba, Š - šluk, KO - keramický obklad, SDK - sádkokartonové rastrové podhledy

UŽITNÁ PLOCHA


6,35 m²

LEGENDA POUŽITÝCH ČAR

NAVRŽENÉ PŘIPOJENÍ VENTILÁTORŮ NA PÁTEŘNÍ ROZVODY, OHEBNÁ AÍ HADICE d100

POZNÁMKA VZT

- PÁTEŘNÍ STOUPACÍ POTRUBÍ (VZT1-2) NAVRŽENO Z PEVNÉHO POTRUBÍ TYPU SPIRO
- PŘIPOJENÍ VENTILÁTORŮ NA PÁTEŘNÍ ROZVODY BUDE POMOCÍ OHEBNÉ AÍ HADICE TYPU SEMIFLEX
- VENTILÁTORY BUDOU UMIŠTĚNY POD STROPEM/V PODHLEDU
- NA VŠECH DVEŘÍCH DO NUCENÉ VĚTRANÝCH PROSTORŮ BUDOU UMIŠTĚNY MŘÍŽKY, ODSTRANĚN PRAH, NEBO DOUDE K PODŘIZNUTÍ DVEŘÍ



LEGENDA ZAŘÍZENÍ VZT

- 2.1** AXIÁLNÍ VENTILÁTOR SE ZPĚTNOU KLAPKOU  
PRŮTOK 150m³/h  
TLAK 20 Pa  
PŘÍKON 20W  
NAPĚŤ 230V  
AKUSTICKÝ TLAK 1,5 m 45 dB(A)  
OVLADÁNÍ - SPOLU S OSVĚTLENÍM A S DOBĚHEM
- 2.2** RADIÁLNÍ VENTILÁTOR SE ZPĚTNOU KLAPKOU  
PRŮTOK 50m³/h  
TLAK 20 Pa  
PŘÍKON 13W  
NAPĚŤ 230V  
AKUSTICKÝ TLAK 1,5 m 40 dB(A)  
OVLADÁNÍ - SPOLU S OSVĚTLENÍM A S DOBĚHEM

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE VYPRACOVÁNA  
DLE VYHLÁŠKY č. 499/2006 Sb. v platném znění  
DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELÉ

Zodpovědný projektant:		Vyrabovali:	
Ing. Jaromír Matějček		Vítěk Dočkal	
Investor:		Formát:	
Statutární město Děčín Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín		A4	
Míst:		Datum:	
Májová 372, 407 11 Děčín XXXI - Boletice nad Labem		11/2023	
Starba:		Měřítko:	
VÝMĚNA ZTI A MODERNIZACE SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ		1:50	
MŠ Děčín XXII, Májová 372, příspěvková organizace		VÝBĚR ZHOTOVITELÉ	
Májová 372, 407 11 Děčín XXXI-Boletice nad Labem		Zak. č.:	
Stavební objekt:		707/2023	
SO01 - MÍSTNOSTI 2.02, 2.04 A 2.05		Č. části PO:	
Profese:		D.1.4.	
D.1.4. VZDUCHOTECHNIKA		Č.v.:	
Výnos:		D.1.4.3	
PŮDORYS 2.NP VZDUCHOTECHNIKA			