

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE ÚSTECKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V ÚSTÍ NAD LABEM

adresa: Moskevská 1531/15, 40001 Ústí nad Labem, tel.: 477755110, e-mail: e-podatelna@khsusti.cz, ID: 8p3ai7n

V Děčíně dne 21.12.2023

Č. j. odesílatele:
Č. j.: **KHSUL 57787/2023**
Sp. značka: S-KHSUL 42589/2023/10
Vyřizuje: Veselá Zdenka, odd. HP
Telefon: +420 477755225
E-mail: e-podatelna@khsusti.cz

Počet listů/příloh: 2/0

Statutární město Děčín
IČO 002 61 238
Mírové náměstí 1175/5
405 02 Děčín IV-Podmokly

V zastoupení:
NORDACH s.r.o.
IČO 640 51 056
Oldřichovská 14/11
405 02 Děčín

Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje k projektové dokumentaci ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení.

Název akce: Zázemí pro řidiče MHD CHROCHVICE, na p.p.č. 634 a 635 k.ú. Chrochvice
Investor: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 02 Děčín IV-Podmokly
Zpracovatel PD a zmocněnec: NORDACH s.r.o., Oldřichovská 14/11, 405 02 Děčín

Na základě žádosti doručené Krajské hygienické stanici Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, územní pracoviště Děčín (dále jen „KHS“), dne 29.11.2023 zaevidované pod č.j. KHSUL 54057/2023, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení – „**Zázemí pro řidiče MHD CHROCHVICE, na p.p.č. 634 a 635 k.ú. Chrochvice**“ předložené p. Ing. Jaromírem Matějčkem ze společnosti NORDACH s.r.o., Oldřichovská 14/11, 40502 Děčín, na základě plné moci ze dne 21.06.2022, udělené stavebníkem Statutární město Děčín, se sídlem Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 40538 Děčín VI (dále jen „žadatel“) posoudila KHS, věcně a místně příslušná podle § 82 odst. 1, 2 písm. i/ zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 a § 94 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., v souladu s § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 183/2006 Sb.“), předložený návrh projektové dokumentace (dále je „PD“).

Po zhodnocení souladu předložené PD, dotýkající se zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví s požadavky stanovenými s požadavky stanovenými v zákoně č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), ve spojení s nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NV č. 361/2007 Sb.“) a v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále „zákon č. 258/2000 Sb.“), vydává KHS dle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., vydává KHS dle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., toto

z á v a z n é s t a n o v í s k o:

S dokumentací, která je podkladem **ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení** na výše uvedenou akci, se

s o u h l a s í

za plnění následující podmínky:

1. Ke kolaudaci stavby bude předložen **průkaz instalace svítidel a světelných zdrojů** uvedených v předložených světelně technických projektech. Dále budou předloženy **katalogové listy k osazeným světelným zdrojům**. Řešením bude ve smyslu § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon č. 309/2006 Sb.), ve spojení s § 2 odst. 2 tohoto zákona, doloženo splnění požadavků na umělé osvětlení stanovených v § 45 odst. 1 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále NV č. 361/2007 Sb.).
2. **Stěny záchodu**, musí mít omyvatelný povrch do výšky nejméně 1 800 mm od podlahy, stěny **umývárny** musí mít omyvatelný obklad do výšky nejméně 2 000 mm od podlahy dle ČSN 73 41 08 – Hygienická zařízení a šatny. K použitým barvám bude předložen technický list dokladující jejich omyvatelnost.

Odůvodnění:

V souladu s § 149 odst.2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. KHS k věci uvádí:

Předložená PD byla ze strany KHS hodnocena pouze v rozsahu věcné působnosti orgánu ochrany veřejného zdraví.

Výše uvedený zmocněnec předložil PD řešící **zázemí pro řidiče MHD CHROCHVICE na konečné v ulici Kosova**.

Projektová dokumentace řeší osazení kompletizovaného výrobku-buňky, která bude sloužit jako hygienické zázemí pro řidiče MHD (WC, umývadlo včetně zázemí s kuchyňským koutem) na původním zázemí (nepovolané stavbě, která bude odstraněna majitelem).

Buňka (kontejner) bude o rozměrech 6,05 x 2,43 x 2,80 m a sv.v. 2,54 m. Buňka bude zásobena novou přípojkou z veřejného řádu a odpady ze záchodu a umývadla budou napojeny na veřejnou kanalizaci. Teplá voda (TUV) bude zajištěna pomocí průtokových ohřivačů o výkonu 3 kW (osazený u dřezu a umývadla - 2 ks). Prostor buňky bude vytápěn elektrickými přímotopy (3 ks, dva o výkonu 0,5 kW a třetí o výkonu 2,0 kW) na teplotu 18 °C na WC a 20 °C v zázemí s kuchyňským koutem (viz. výpočet tepelných ztrát, zpracoval Ing. Florián v 11/2023).

Hygienické zázemí (buňku) na konečné stanici budou současně využívat maximálně 1-2 pracovníci, většinou nedojde k souběhu pracovníků na konečné. Vzhledem k počtu zaměstnanců využívajících najednou sociální zázemí (v počtu 1-2) nebude sanitární zařízení rozděleno na muže/ženy.

Dispozičně: zádveří s umývadlem- m.č.1.01, WC- m.č.1.02, zázemí+ KK(kuchyňský kout)- m.č.1.03.

Všechna okna v buňce budou otevíratelná bezpečným způsobem z podlahy. Budou instalována plastová okna doplněná bezpečnostními mřížemi. Dveře na WC budou šíře 700 mm, dveře do zázemí + KK budou 800 mm. Podlaha PVC lino, stěny omyvatelný povrch, strop výmalba.

Součástí PD je i výpočet umělého osvětlení na řešené prostory, který splňuje požadavky stanovené v § 45 odst. 1 NV č. 361/2007 Sb. (zpracoval Ing. Bureš, dne 04.11.2023).

Důvodem **podmínky č.1**, je zajištění plnění požadavků § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. ve spojení s § 2 odst. 2 tohoto zákona a doložení splnění požadavků na umělé osvětlení stanovených v § 45 odst. 1 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., **podmínka č. 2** byla stanovena k splnění požadavků ČSN 73 41 08 Hygienické zařízení a šatny na povrchy stěn, které ve smyslu § 2 odst. 1 písm. b) a c) a § 2 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. vyplývají z § 54 odst.1 NV č. 361/2007 Sb.

Krajská hygienická stanice jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňuje na skutečnost, že dle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je nezbytné zahrnout podmínky uvedené ve výroku tohoto závazného stanoviska do rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.

Předložená projektová dokumentace byla ze strany KHS hodnocena pouze v rozsahu věcné působnosti orgánu ochrany veřejného zdraví.

Při vydání tohoto závazného stanoviska vycházel orgán ochrany veřejného zdraví z podkladů, kterými jsou: žádost žadatele ze dne 29.11.2023 vedená pod č. j. KHSUL 54057/2023 včetně PD ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení - „**Zázemí pro řidiče MHD CHROCHVICE**, na p.p.č. 634 a 635 k.ú. Chrochvice“.

PD si KHS do kolaudace stavby ponechává ke kontrolním účelům.

Otisk razítka

MUDr. Romana Tylová
vedoucí oddělení hygieny práce
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje
se sídlem v Ústí nad Labem
územní pracoviště Děčín

Rozdělovník: 1x spis S-KHSUL 42589/2023
1x zmocněnec, IDDS