

# KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE ÚSTECKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V ÚSTÍ NAD LABEM

adresa: Moskevská 1531/15, 40001 Ústí nad Labem, tel.: 477755110, e-mail: e-podatelna@khsusti.cz, ID: 8p3ai7n

---

V Děčíně dne 20.12.2023

Č. j. odesílatele:  
Č. j.: **KHSUL 57651/2023**  
Sp. značka: S-KHSUL 42589/2023/8  
Vyřizuje: Veselá Zdenka, odd. HP  
Telefon: +420 477755225  
E-mail: [e-podatelna@khsusti.cz](mailto:e-podatelna@khsusti.cz)

Počet listů/příloh: 2/0

**Statutární město Děčín**  
**IČO 002 61 238**  
**Mírové náměstí 1175/5**  
**405 02 Děčín IV-Podmokly**

**V zastoupení:**  
**NORDACH s.r.o.**  
**IČO 640 51 056**  
**Oldřichovská 14/11**  
**405 02 Děčín**

**Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje k projektové dokumentaci ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení.**

**Název akce: Zázemí pro řidiče MHD BYNOV, na p.p.č. 737/1, 737/2 a 740/2 v k.ú. Bynov**  
**Investor: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 02 Děčín IV-Podmokly**  
**Zpracovatel PD a zmocněnec: NORDACH s.r.o., Oldřichovská 14/11, 405 02 Děčín**

---

Na základě žádosti doručené Krajské hygienické stanici Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, územní pracoviště Děčín (dále jen „KHS“), dne 28.11.2023 zaevidované pod č.j. KHSUL 54026/2023, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení – „**Zázemí pro řidiče MHD BYNOV, na p.p.č. 737/1, 737/2 a 740/2 v k.ú. Bynov**“ předložené p. Ing. Jaromírem Matějčkem ze společnosti NORDACH s.r.o., Oldřichovská 14/11, 40502 Děčín, na základě plné moci ze dne 21.06.2022, udělené stavebníkem Statutární město Děčín, se sídlem Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 40538 Děčín VI (dále jen „žadatel“) posoudila KHS, věcně a místně příslušná podle § 82 odst. 1, 2 písm. i/ zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů ( dále „zákon č. 258/2000 Sb.“ ), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 a § 94 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., v souladu s § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „zákon č. 183/2006 Sb.“), předložený návrh projektové dokumentace ( dále je „PD“).

Po zhodnocení souladu předložené PD, dotýkající se zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví s požadavky stanovenými s požadavky stanovenými v zákoně č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), ve spojení s nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NV č. 361/2007 Sb.“) a v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění ( dále „zákon č. 258/2000 Sb.“), vydává KHS dle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., vydává KHS dle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., toto

## **z á v a z n é   s t a n o v í s k o:**

S dokumentací, která je podkladem **ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení** na výše uvedenou akci, se

## **s o u h l a s í**

### **za plnění následující podmínky:**

1. Ke kolaudaci stavby bude předložen **průkaz instalace svítidel a světelných zdrojů** uvedených v předložených světelně technických projektech. Dále budou předloženy **katalogové listy k osazeným světelným zdrojům**. Řešením bude ve smyslu § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon č. 309/2006 Sb.), ve spojení s § 2 odst. 2 tohoto zákona, doloženo splnění požadavků na umělé osvětlení stanovených v § 45 odst. 1 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále NV č. 361/2007 Sb.).
2. **Stěny záchodu**, musí mít omyvatelný povrch do výšky nejméně 1 800 mm od podlahy, stěny **umývárny** musí mít omyvatelný obklad do výšky nejméně 2 000 mm od podlahy dle ČSN 73 41 08 – Hygienická zařízení a šatny. K použitým barvám bude předložen technický list dokladující jejich omyvatelnost.

### **Odůvodnění:**

V souladu s § 149 odst.2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. KHS k věci uvádí:

Předložená PD byla ze strany KHS hodnocena pouze v rozsahu věcné působnosti orgánu ochrany veřejného zdraví.

Výše uvedený zmocněnec předložil PD řešící **zázemí pro řidiče autobusů MHD BYNOV na konečné v ulici Teplická, Bynov**.

Projektová dokumentace řeší osazení kompletizovaného výrobku-buňky, která bude sloužit jako hygienické zázemí pro řidiče MHD (WC, umývadlo včetně zázemí s kuchyňským koutem) na původním zázemí (nepovolané stavbě, která bude odstraněna majitelem).

Buňka (kontejner) bude o rozměrech 6,05 x 2,43 x 2,80 m a sv.v. 2,54 m. Buňka bude zásobena novou přípojkou z veřejného řádu a odpady ze záchodu a umývadla budou napojeny na veřejnou kanalizaci. Teplá voda (TUV) bude zajištěna pomocí průtokových ohřivačů o výkonu 3 kW (osazený u dřezu a umývadla - 2 ks). Prostor buňky bude vytápěn elektrickými přímotopy (3 ks, dva o výkonu 0,5 kW a třetí o výkonu 2,0 kW) na teplotu 18 °C na WC a 20 °C v zázemí s kuchyňským koutem (viz. výpočet tepelných ztrát, zpracoval Ing. Florián v 11/2023).

Hygienické zázemí (buňku) na konečné stanici budou současně využívat maximálně 1-2 pracovníci, většinou nedojde k souběhu pracovníků na konečné. Vzhledem k počtu zaměstnanců využívajících najednou sociální zázemí (v počtu 1-2) nebude sanitární zařízení rozděleno na muže/ženy.

**Dispozičně:** zádveří s umývadlem- m.č.1.01, WC- m.č.1.02, zázemí+ KK(kuchyňský kout)- m.č.1.03.

Všechna okna v buňce budou otevíratelná bezpečným způsobem z podlahy. Budou instalována plastová okna doplněná bezpečnostními mřížemi. Dveře na WC budou šíře 700 mm, dveře do zázemí + KK budou 800 mm. Podlaha PVC lino, stěny omyvatelný povrch, strop výmalba.

Součástí PD je i výpočet umělého osvětlení na řešené prostory, který splňuje požadavky stanovené v § 45 odst. 1 NV č. 361/2007 Sb. (zpracoval Ing. Bureš, dne 04.11.2023).

Důvodem **podmínky č.1**, je zajištění plnění požadavků § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. ve spojení s § 2 odst. 2 tohoto zákona a doložení splnění požadavků na umělé osvětlení stanovených v § 45 odst. 1 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., **podmínka č. 2** byla stanovena k splnění požadavků ČSN 73 41 08 Hygienické zařízení a šatny na povrchy stěn, které ve smyslu § 2 odst. 1 písm. b) a c) a § 2 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. vyplývají z § 54 odst.1 NV č. 361/2007 Sb.

**Krajská hygienická stanice jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňuje na skutečnost, že dle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je nezbytné zahrnout podmínky uvedené ve výroku tohoto závazného stanoviska do rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.**

Předložená projektová dokumentace byla ze strany KHS hodnocena pouze v rozsahu věcné působnosti orgánu ochrany veřejného zdraví.

Při vydání tohoto závazného stanoviska vycházel orgán ochrany veřejného zdraví z podkladů, kterými jsou: žádost žadatele ze dne 28.11.2023 vedená pod č. j. KHSUL 54026/2023 včetně PD ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení - „**Zázemí pro řidiče MHD BYNOV**, na p.p.č. 737/1, 737/2 a 740/2 v k.ú. Bynov“.

PD si KHS do kolaudace stavby ponechává ke kontrolním účelům.

Otisk razítka

**MUDr. Romana Tylová**  
vedoucí oddělení hygieny práce  
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje  
se sídlem v Ústí nad Labem  
územní pracoviště Děčín

Rozdělovník: 1x spis S-KHSUL 42589/2023  
1x zmocněnec, IDDS