

Název veřejné zakázky	Obnova historické části Podmokel etapa D, ul. Teplická
Druh zakázky	Stavební práce
Datum zahájení řízení	13.03.2024

Veřejná zakázka je zadávána v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

Upozorňujeme dodavatele, že skončila lhůta pro podání žádostí o vysvětlení ZD

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE¹ č. 13 ze dne 15.04.2024

DOTAZ:

V soupisu prací je uveden průměr drenáží DN 100 mm. V technické zprávě je však uvedena dimenze DN 150 mm. Uvede zadavatel tuto neshodu do souladu?

ODPOVĚĎ:

V technické zprávě a v soupisu prací správně uvedena položka DN 150 mm.

Upraven pouze popis položky v soupisu prací v SO 101, 102.1 a 102.2 – č.212635 – DN 150 mm.

¹ Zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele – certifikovaný elektronický nástroj dostupný na <https://zakazky.mmdecin.cz>, jeho prostřednictvím je vedena veškerá komunikace a je zde přístupná zadávací dokumentace