

Název veřejné zakázky	Částečná rekonstrukce mlatových povrchů v areálu zámku Děčín, část 2/11 a 2/12
Druh zakázky	Stavební práce
Datum zahájení řízení	10.04.2023

Veřejná zakázka je zadávána v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE¹ Č. 1 ze dne 19.04.2024, žádost doručena dne 15.04.2024

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

Ve výkazu výměr je položka č. 2 Vytrhání záhonových obrub, ale chybí jeho zpětné osazení – viz výkres C.5-2 Vzorový řez pro mlat.

Odpověď:

Do soupisu prací byla doplněna položka č. 16, upravený soupis prací je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č.2

Ve výkazu výměr chybí úplně položka na zřízení plochy z MZK 0-22, 150 mm.

Odpověď:

S krytem z MZK se na plochách 2/11 a 2/12 neuvažuje.

Dotaz č. 3

ve výkazu výměr chybí položky zemních prací pro odvodňovací žlaby a trubní vedení

Odpověď:

Do soupisu prací byla doplněny položky č. 4 a č.5, a zároveň navýšeno množství MJ v položce č.3, upravený soupis prací je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 4

Ve výkazu výměr chybí položky týkající se dřevěné svodnice

Odpověď:

S dřevěnými svodnicemi se na plochách 2/11 a 2/12 neuvažuje.

Dotaz č. 5

Ve výkazu výměr chybí položky na geodetické práce, vytyčení inženýrských sítí, zařízení staveniště.

Odpověď

Toto musí být zahrnuto v celkové nabídkové ceně.

Dotaz č. 6.

Prosíme o bližší vysvětlení pojmu „žula žluté / sivé barvy“

Odpověď

Jedná se o směs kameniva pro mlatové krytové vrstvy frakce 0-8 mm definovanou výrobcem jako žlutá barva, alt. sivá barva, např. Kamenolom Melaune - Schl. Wegedecke 0/8 gelb. Předložený vzorek

¹ Zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele - certifikovaný elektronický nástroj dostupný na <https://zakazky.mmdecin.cz>, jeho prostřednictvím je vedena veškerá komunikace a je zde přístupná zadávací dokumentace

Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly, IČO 261238

odsouhlasí zástupce objednatele a nebo autorský dozor. Označení „žula žluté / sivé barvy“ znamená, že nepřípustné jsou šedé a černé odstíny kameniva a kamenivo jiného petrografického složení než žula.

Zadavatel zveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 06.05.2024 10:00 hod.