

S.A.W. CONSULTING s.r.o.  
Prašná 2324  
407 47 VARNSDORF



00000001017171302600

NAŠE ZNAČKA  
001128201924

VYŘIZUJE / LINKA  
Vladimír Pokorný / 800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE  
Plzeň 26. 9. 2022

## **Vyjádření k žádosti o souhlas s činností a/nebo s umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy**

Vážená paní, vážený pane,

dovolte nám, abychom reagovali na Vaši žádost ze dne 14. 9. 2022, ve které nás žádáte o souhlas s činností a/nebo umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (dále jen „zařízení“) v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Stavba a/nebo s ní související činnost na pozemku parcelní číslo dle PD v katastrálním území Dolní Žleb vedená pod názvem „Rekonstrukce MK na p.p.č. 497 k.ú. Dolní Žleb“ se nachází v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. zasahuje do ochranného pásma zařízení **nadzemního vedení NN** v majetku provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

**S níže uvedeným odůvodněním Vám jménem společnosti ČEZ Distribuce, a. s., sdělujeme, že nesouhlasíme s činností a/nebo umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu předmětného zařízení.**

### **Odůvodnění:**

Po prověření vaší žádosti Vás upozorňujeme na existenci stávajícího zařízení distribuční soustavy, které je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. § 46 nebo technickými normami. Dodržení dané normativy vede k zajištění spolehlivého a bezpečného provozu elektrizační soustavy a k ochraně života, zdraví a majetku osob. Stávající zařízení distribuční soustavy je patrně ve střetu s projektovanou trasou opěrné zdi. Ve 2 místech je trasa opěrné zdi vedena pod vedením vrchní sítě NN a v těsné blízkosti podpěrných bodů (sloupů) venkovního vedení nízkého napětí. Z důvodu možného narušení statiky sloupů NN požadujeme umístit hranu opěrné zdi min. 1,5 m od základové části sloupu, resp. 2 m od dřívku dotčeného sloupu.

V případě, že nebude možné dodržet shora uvedené podmínky a příslušnou legislativu, musí být podána žádost o přeložku zmiňovaného zařízení distribuční soustavy. Přeložku zařizuje vlastník tohoto zařízení na základě písemné žádosti a uzavření platné smlouvy na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal. Uvedené je definováno v § 47 zákona č. 458/2000 Sb, v platném znění.


Toto vyjádření nelze použít pro účely vydání územního a stavebního povolení.

**ČEZ Distribuce, a. s.**

Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035 |  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |  
bezplatná linka: 800 850 860, e-mail: info@cezdistribe.cz, www.cezdistribe.cz |  
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

**Otočte prosím**

S pozdravem



Ing. Roman Válek

Vedoucí odboru Specializovaná obsluha  
ČEZ Distribuce, a. s.



D0000000101771302600