

PŮDORYS – 1. ČÁST 1:200

SEVĚNĚ KULATINY

POZN:

- STAVAJÍCÍ ZÁRUBNÍ ŽEĎ JE ROZDĚLENA DO ČTYŘ USEKŮ DLE TYPU A MÍRY POŠKOZENÍ.
USEK "A" – od km 0,000 DO km 0,065 PROFILOVANÁ ŽEĎ S ČLENĚNOU KORUNOU
USEK "B" – od km 0,065 DO km 0,250 VYSOKÁ ŽEĎ BEZ ŘÍMSY
USEK "C" – od km 0,250 DO km 0,420 OPRÁVENÝ USEK ZDI S NOVOU BETONOVOU ŘÍMSOU
USEK "D" – od km 0,420 DO km 0,540 NÍZKÁ PŮVODNÍ ŽEĎ
- PRO ODVOVNĚNÍ RUBU BUDOU V ZÁRUBNÍ ZDI PO OPRÁVĚ VYVRTÁNY OTVORY DN 70 mm V OSOVĚ VZDÁLENOSTI 10 m A VÝŠKE 0,5 m NAD VOZOVKOU. PŘEDPOKLÁDANÁ HLUBKA VRTŮ JE CCA 1,5 m, V USECÍCH "A" A "B" BUDOU TYTO VRTY DOPLNĚNY DRUHOU ŘADOU O PŘEDPOKLÁDANÉ HLUBCE CCA 1 m, VE VÝŠKE 2 m NAD VOZOVKOU.
- V MÍSTĚ PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE ŽEĎ I OKOLNÍ TERÉN PEČLIVĚ ZAJIŠTĚN PROTI PŘÍPADNÉMU SESUVU
- TERÉN NAD ZÁRUBNÍ ZDÍ BUDE V PÁSU Š. cca10 m VYČIŠTĚN OD UVOLNĚNÝCH ČÁSTÍ, LISTÍ A KLESTÍ. STAVAJÍCÍ OPLOCENÍ BUDE ODSTRANĚNO. TERÉN BUDE NÁSLEDNĚ OCHRANĚN PROTI EROZI POLOŽENÍM FYTOTEXTILU A APLIKACÍ HYDROOSEVU.
- NA HORNÍ PRANĚ UPRAVENHO TERÉNU NAD ZÁRUBNÍ ZDÍ BUDE OSAZEN A OCHRANÁ PALISÁDA Z DŘEVĚNÉ KULATINY PROTESU UVOLNĚNÝCH ČÁSTIC SVAHU. V PALISÁDĚ BUDOU PO CCA 50 M ÚNIKOVÉ OTVORY (TZN. VYNECHANÉ 1 POLE PALISÁDY A ZÁROVEN PŘEDSAZENÁ 2 POLE O 1 M NAHORU).

POSTUP OPRAVY:

USEK "A"


- LOKÁLNĚ UCHYCENÁ VEGETACE A UVOLNĚNÁ SPÁROVÁ MALTA BUDOU ODSTRANĚNÝ
 - DOČISTĚNÍ ZDIVA BUDE PROVEDENO OTŘÍSKÁNÍM VODNÍM PAPRSKEM 300 bar (SÍLA VODNÍHO PAPRSKU BUDE ODKOUŠEVANA NA REFERENČNÍM VZORKU)
 - MÍSTO BIOLOGICKY NAPADENÁ (MECH A LIŠEJNÍKY) BUDOU OŠETŘENA BIOCIDNÍM PREPARÁTEM (PŘEDPOKLAD cca 10% PLOCHY)
 - MÍSTO S LOKÁLNÍ DEGRADACÍ KAMENŮ BUDOU DOBOURÁNA DO HL. cca100 mm (PŘEDPOKLAD cca 5% PLOCHY). NÁSLEDNĚ BUDE PROVEDENO DOZDĚNÍ TĚCHTO MÍST KOTVENÝMI KUSY KAMENE.
 - DROBNÉ OLÁMANÉ HRANY A MENŠÍ PORUCHY BUDOU ZPEVNĚNÝ ORGANOKREMITÝM ZPEVNŮVACÍM KAMENEM (ODHAD max. 50% PLOCHY)
 - PŘESPÁROVÁNÍ MALTOU PŘEDPESANÉHO SLOŽENÍ
 - SANACE ZDIVA NÍZKOTLAKOU INJEKČÍ 150 bar
 - FINÁLNÍ ÚPRAVA BUDE PROVEDENA CELOPLOŠNOU HYDROFOBIZACÍ
- PODROBNÝ POPIS ÚPRAV A POUŽITÝCH MATERIÁLŮ A PRACOVNÍCH POSTUPŮ VIZ 103.1—TECHNICKÁ ZPRÁVA

PODKLADY:

- GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ, fa. GEODÉZIE DĚČÍN 2002 a

Souřadnicový systém: JTSK
Výškový systém: Balt p.v.

Číslo zakázky:	06 252 08	HIP:	
Schválili:	Ing. Václav Hvizdal	Zodp. projektant:	Ing. Tomáš Míčka
Tech. kontrola:	Ing./František Kíml	Vypracovala:	Mgr. Josef Mészáros
802271892, kím@ponte.cz		732911912, jme@ponte.cz	



Prána 4, Bezdov 1658, 147 00
 tel.: +420 24466219 mail: pontex@ponte.cz

Objednatel:	Stahulčův msto	Děčín	Městská část:	Děčín	Kraj:	Ústecký
Akce:	REKONSTRUKCE GALERIE NA VÝŠINÁCH, DČÍN					
Objekt:	SO 103					
Příloha:	OPRAVA ZÁRUBNÍCH ZDÍ					
	PŮDORYS – ÚSEK "A"					
				Datum	Stupeň	Ústecký
				02/2020	PDPs	
				Souprava	Označ. přílohy	103.2a