

S.A.W. CONSULTING s.r.o.
Božtěšická 216/34
Ústí nad Labem
400 01 BUKOV



00000000101845440300

NAŠE ZNAČKA
001131815538

VYŘIZUJE / LINKA
Vladimír Pokorný / 800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Plzeň 13. 2. 2023

Vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě ve smyslu energetického zákona a příslušných technických norem

Vážená paní, vážený pane,

dovolte nám, abychom reagovali na Vaši žádost ze dne 10. 2. 2023, ve které nás žádáte o vydání vyjádření k projektové dokumentaci pro účely povolení stavby.

V zájmovém území k zamýšlené stavbě a/nebo s ní související činnosti na pozemku parcelní číslo dle PD v katastrálním území Dolní Žleb vedené pod názvem „Rekonstrukce MK na p.p.č.497 k.ú. Dolní Žleb“ se nachází zařízení **vrchního vedení NN** v majetku provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Sdělujeme Vám, že společnost ČEZ Distribuce, a. s., souhlasí s předloženou projektovou dokumentací.

Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:

1. U nadzemního vedení NN budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302.
Musí být dodrženy podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech a podmínky uvedené technickými normami.
Musí být dodržena nivelita terénu, aby nedošlo ke snížení vzdálenosti mezi vrchním vedením a terénem(gabiony).

U podpěrného bodu č.1 je plánovaný betonový krček "límeček" římsy. Pokud bude potřeba výměna podpěrného bodu bude muset být kus betonové římsy odbourán. Odbourán bude jen v nutném rozsahu. Krček si po výměně podpěrného bodu opraví město Děčín dle dohody s projektantem.

U podpěrného bodu č.2 a 3 bude dodělán spádový beton, aby nedošlo k zadržování vody u podpěrných bodů.
Ostatní podpěrné body nebudou výstavbou ovlivněny.
2. Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
3. V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu. Postup

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035 |
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |
bezplatná linka: 800 850 860, e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

Otočte prosím

34P100 ReqType:Q ReqExtID:0013891841 ProcessID:CS20230213T134211-0001 DocExtID:000000006839882 BOLD:001AA4A1A12071EEDAF37AA1A4ACBECE130NM:ZLSUCSPRN DocType:CZ05IA/6 SAPWp:Dopis-DOP-D42 ZakId:0014582278 DocId:001045604436 IA:240lp21:236647213 ver:X5950230 QUICK str:2 Ist:1

- D0000000101845440300

Zjistí-li provozovatel distribuční soustavy, že nejsou dodrženy stanovené podmínky, vyhrazuje si právo kdykoli odvolat své souhlasné vyjádření.

S pozdravem



Ing. Roman Válek

Vedoucí odboru Specializovaná obsluha
ČEZ Distribuce, a. s.



