

Název veřejné zakázky	Dodávka a instalace fotovoltaiky (nad 50 kWp)
Datum zahájení řízení	26.06.2024
	P24V00000658/ Z2024-029435

Veřejná zakázka je zadávána v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 05 z 28.07.2024

Dotaz

Dobrý den,

ze zkušeností víme, že instalací FVE vzniká požadavek na úpravu LPS či v krajních případech na instalaci nové LPS. Zadávací dokumentace tento fakt neuvádí. Lze tedy uvažovat s faktem, že součástí dodávky FVE není úprava stávající LPS?

Děkuji za odpověď.

Odpověď

Zhotovitel by měl provést analýzu rizik a výpočet dostatečné vzdálenosti a podle toho pak provést instalaci panelů a vedení elektroinstalace FVE. Navrhnout takové řešení ochrany před bleskem, aby byla fotovoltaická elektrárna bezpečně instalována.

Úprava LPS není předmětem dodávky za podmínek, že rozmístění FV panelů a vedení elektroinstalace bude provedeno v bezpečné vzdálenosti od stávajícího LPS a zároveň instalovaná FVE bude splňovat všechny podmínky pro připojení k DS.

Vysvětlení ZD včetně podkladů je zveřejněno v sekci Zadávací dokumentace.

Dne 29.07.2024

Administrátor VZ V. Havlová