



LEGENDA MÍSTNOSTÍ - 1.PP							
č.m.	účel místnosti	m ²	podlaha		strop		poznámka
			oz	popis	plocha	popis	
0.01	SKLEPNÍ PROSTOR - SKLAD KUCHYNĚ	11,90	P01	BET	11,90	OM	...
0.02	SKLEPNÍ PROSTOR - SKLAD KUCHYNĚ	9,35	P01	BET	9,35	OM	...
0.03	TECHNICKÁ MÍSTNOST	19,55	P01	BET	19,55	OM	...
0.04	TECHNICKÁ MÍSTNOST	18,08	P01	BET	18,08	OM	...
0.05	CHODBA	2,90	P01	BET	2,90	OM	...
0.06	SKLEPNÍ PROSTOR	4,40	P01	BET	4,40	OM	...
0.07	PODSCHODIŠTŮVÝ PROSTOR	4,20	P01	BET	4,20	OM	...
BET - betonový podklad, OM - omítka							
UŽITNÁ PLOCHA 1.PP							
							70,38 m²

LEGENDA

- 6.1
- NÁSTĚNNÝ AXIÁLNÍ VENTILÁTOR
SE ZPĚTNOU KLAPKOU
NAPŘ. DECOR 200 CRZ
PRŮTOK 80m3/h
TLAK 28 Pa
PŘÍKON 20W
NAPĚTÍ 230V
AKUSTICKÝ TLAK 1,5m 45 dB(A)
OVLADÁNÍ - SPOLEČNĚ S OSVĚTLENÍM
A S NASTAVENÝM DOBĚHEM

- PÁTEŘNÍ ROZVODY BUDOU PROVEDENY Z PEVNÉHO POTRUBÍ.
- ROZVODU BUDOU VEDENY V PODHLEDU, PŘÍPADNĚ POD STROPEM.
- NA VŠECH DVEŘÍCH DO NUCENĚ ODSÁVANÝCH MÍSTNOSTÍ BUDOU OSAZENY DVEŘNÍ MŘÍŽKY, NEBO BUDOU PODŘÍZNUTY DVEŘE, PŘÍPADNĚ ODSTRANĚNÝ PRAHY.



PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE VYPRACOVÁNA
DLE VYHLÁŠKY č. 499/2006 Sb. v platném znění
VÝŠKOVÉ OSAZENÍ OBJEKTU JE VZTAŽENO K VÝŠKOVÉMU SYSTÉMU BpV
±0,000 = PODLAHA 1.NP
NEJEDNÁ SE O PROVADEČÍ DOKUMENTACI

VED. PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ING. DANIEL FLORIÁN				
ING. D. FLORIÁN		ING. D. FLORIÁN		PROJEKTANT VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKY A ZTI TYLOVA 731/2, 405 02 DĚČÍN 2				
				TEL. : 723 373 167 E - MAIL : d.florian.projekce @ gmail.com				
INVESTOR Statutární města Děčín Mírové nám. 1175/5, Děčín IV - Podmokly, 405 02 Děčín				DATUM 12. 2023	MĚŘÍTKO 1 : 75	STUPĚŇ DSP		
				ZAK. ČÍSLO P3454- 23	FORMÁT 2A4			
AKCE ZMĚNA V UŽÍVÁNÍ OBJEKTU č.p. 259, Bělá Z RODINNÉHO DOMU NA MATERŠKOU ŠKOLU A STAVEBNÍ ÚPRAVY na st.p.č. 654 a p.p.č. 347/5, k.ú. Bělá u Děčína				ČÍSLO VÝKRESU P3454 031 - 23				
PROFESE D. 1. 4. - VZDUCHOTECHNIKA								
NÁZEV PŮDORYS 1.PP								