



LEGENDA

- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ 55/45°C
- - - ZPĚTNÉ POTRUBÍ
- 22VK-600/1000 DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO V PROVEDENÉ VK
- TH TERMOSTATICKÁ HLAVICE
- RŠ ROHOVÉ ŠROUBENÍ
- (5) HODNOTA PŘEDNASTAVENÍ VENTILU
- POTRUBÍ PRO OTOPNÁ TĚLESA BUDOU OPATŘENY TEPELNOU IZOLACÍ O MIN TL. 13mm
- ROZVODY V 1.PP BUDOU PROVEDENY Z POTRUBÍ Cu.
- ROZVODY BUDOU VEDENY POD STROPEM.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - 1.PP							
č.m.	účel místnosti	m ²	podlaha		strop		poznámka
			oz	popis	plocha	popis	
0.01	SKLEPNÍ PROSTOR - SKLAD KUCHYNĚ	11,90	P01	BET	11,90	OM	...
0.02	SKLEPNÍ PROSTOR - SKLAD KUCHYNĚ	9,35	P01	BET	9,35	OM	...
0.03	TECHNICKÁ MÍSTNOST	19,55	P01	BET	19,55	OM	...
0.04	TECHNICKÁ MÍSTNOST	18,08	P01	BET	18,08	OM	...
0.05	CHODBA	2,90	P01	BET	2,90	OM	...
0.06	SKLEPNÍ PROSTOR	4,40	P01	BET	4,40	OM	...
0.07	PODSCHODIŠTŮVÝ PROSTOR	4,20	P01	BET	4,20	OM	...
BET - betonový podklad, OM - omítka							
UŽITNÁ PLOCHA 1.PP							
70,38 m²							

LEGENDA

- 2 VNITŘNÍ JEDNOTKA TEPELNÉHO ČERPADLA
OD FY IVT
AIR MODUL E 130-170
ELEKTROKOTEL 9kW
NAPĚTÍ 400V
OBĚHOVÉ ČERPADLO
- 3 NEPŘÍMO OHŘÍVANÝ ZÁSOBNÍK TV
např. DS 300R
OBJEM TV 286L
- 4 AKUMULAČNÍ ZÁSOBNÍK ÚT
např. BC 300/3
OBJEM ÚT 300L
- 5 EXPANZNÍ NÁDOBA
např. REFLEX NG 80/10
OBJEM 80l



PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE VYPRACOVÁNA
DLE VÝHLÁŠKY č. 499/2006 Sb. v platném znění
VÝŠKOVÉ OSAZENÍ OBJEKTU JE VZTAŽENO K VÝŠKOVÉMU SYSTÉMU BpV
±0,000 = PODLAHA 1.NP
NEJEDNÁ SE O PROVADEČÍ DOKUMENTACI

VED. PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ING. DANIEL FLORIÁN			
ING. D. FLORIÁN		ING. D. FLORIÁN		PROJEKTANT VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKY A ZTI TYLOVA 731/2, 405 02 DĚČÍN 2			
				TEL. : 723 373 167 E - MAIL : d.florian.projekce @ gmail.com			
INVESTOR				DATUM	MĚŘITKO	STUPEŇ	PARÉ
Mírové nám. 1175/5, DĚČÍN IV - Podmokly, 405 02 DĚČÍN				12. 2023	1 : 75	DSP	
AKCE				ZAK. ČÍSLO	FORMÁT	P3454- 23 2A4	
Z RODINNÉHO DOMU NA MATĚRSKOU ŠKOLU A STAVEBNÍ ÚPRAVY na st.p.č. 654 a p.p.č. 347/5, k.ú. Bělá u DĚČína							
PROFESE							
D. 1. 4. - VYTÁPĚNÍ				ČÍSLO VÝKRESU			
NAZEV				P3454 001 - 23			
PŮDORYS 1.PP							