



## MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

Odbor životního prostředí

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

Datová schránka: x9hbpfn

Číslo jednací: MDC/11847/2023

Spisová zn.: MDC/7181/2023

Počet listů: 2

Počet příloh: 0

Statutární město Děčín

Mírové nám. 1175/5

405 02 DĚČÍN IV-Podmokly

Vyřizuje: Martina Hambergerová

Telefon: 412591205

Fax:

E-mail: [martina.hambergerova@mmdecin.cz](mailto:martina.hambergerova@mmdecin.cz)

které zastupuje

BWR TRANSPORT s.r.o.

Huntířov 191,

405 02 HUNTÍŘOV

Děčín 25.01.2023

## ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a věcně příslušný dle ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a místně příslušný podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), po posouzení žádosti, kterou dne 16.01.2023 podalo **Statutární město Děčín, IČO 00261238, Mírové nám. 1175/5, 405 02 Děčín IV-Podmokly, které zastupuje BWR TRANSPORT s.r.o., IČO 05248850, Huntířov 191, 405 02 Huntířov** (dále jen „žadatel“), ve věci vydání souhlasu dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona s navrhovanou stavbou „**Oprava mostu DC-034P přes Březinský potok**“, na pozemku parc. č. 852/2, 292/9, 904/6 v katastrálním území Březiny u Děčína vydává podle ustanovení § 149 odst. 1 a § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů toto **závažné stanovisko**:

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad vydává souhlas, dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona s navrhovanou stavbou „**Oprava mostu DC-034P přes Březinský potok**“, na pozemku parc. č. 852/2, 292/9, 904/6 v katastrálním území Březiny u Děčína 967077/745024

Určení místa polohy stavby: GIS 967077/745024

Souhlas se vydává, ve smyslu ustanovení § 17 odst. 2 vodního zákona za předpokladu splnění následujících podmínek:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala Ing. Radka Louthanová 03/2020
2. Pro dobu stavby bude vypracován **havarijní plán** dle vyhlášky č. 450/2005 Sb., v platném znění, a **povodňový plán** dle TNV 75 2931. Tyto plány budou po výběru zhotovitele stavby předloženy Povodí Ohře, státní podnik, závodu Terezín k vyjádření. Následně bude havarijní plán předložen ke schválení příslušnému vodoprávnímu úřadu a povodňový plán příslušné obci k potvrzení souladu s povodňovým plánem obce. To vše ještě před zahájením stavby.

3. V blízkosti vodního toku nebudou skladovány snadno rozpojitelné a odplavitelné materiály ani látky závadné vodám, pokud nebudou zabezpečeny před průtoky velkých vod.
4. Během realizace stavby nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod látkami závadnými vodám.
5. Koryto vodního toku nebude znečištěno stavebním materiálem. Veškerý stavební materiál napadaný do koryta vodního toku bude neprodleně odstraněn.
6. Bude odstraněna ocelová chránička DN 250mm v průtočném profilu mostu a dále chránička v korytě vodního toku podél pravobřežní opěry.
7. ***Budou dodrženy podmínky z vyjádření společnosti Lesy ČR, s. p. čj. LCR956/007480/2023 ze dne 03.01.2023***
8. Při bourání stávající konstrukce mostu a provádění výkopů pro nové konstrukce bude postupováno s náležitou opatrností tak, aby nedošlo k poškození opevnění vodního toku. Případné poškození bude investorem stavby opraveno.
9. Mostní konstrukce bude od stávajícího pevnění vodního toku oddělena dilatační spárou.
10. Pro kamenné konstrukce ve dně a březích vodního toku, bude použit kámen, který splňuje požadavky ČSN EN 13383-1 a 2 (72 1507) – Kámen pro vodní stavby.
11. V průběhu prací nedojde ke znečištění vodního toku látkami nebezpečnými vodám a stavební a výkopový materiál bude zajištěn tak, aby nedošlo k jeho smyvu do vodního toku v případě zvýšených průtoků či dešťových srážek.
12. Stavební stroje používané v bezprostřední blízkosti vodního toků nebudou vykazovat úniky ropných látek a olejů, na staveništi budou k dispozici chemické prostředky na likvidaci úniků ropných látek.
13. Koryto vodního toku bude po dobu stavby udržováno v řádném stavu tak, aby byl zajištěn volný odtok vody.
14. Zahájení a ukončení stavebních prací bude ohlášeno min. 7 dní předem správci toku (e-mail: lubomir.stastny@lesy.cz), který bude zároveň přizván k předání staveniště a k závěrečné prohlídce stavby, kde mu bude předáno geodetické zaměření skutečného provedení stavby.
15. Celá stavba dle projektové dokumentace vč. Všech součástí a příslušenství zůstane v majetku jejího stávajícího vlastníka investora (Statutární město Děčín). Povinnosti a práva vyplývající z vlastnictví vodního díla a vlastnictví stavby v korytě vodního toku dle § 52 59 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění, budou na straně investora stavby nebo jím pověřené osoby, tzn. Údržbu majetku, a především odstraňování sedimentů ze všech součástí a prostor mostní konstrukce.
16. Správce vodního toku nenese žádnou odpovědnost za škody a poškození stavby či její části vlivem zvýšených průtoků po dešťových srážkách, tání sněhu nebo odchodem ledu a vlivem povodně.
17. Žádáme o popravu popisku u čela mostu na výroku z propustku ve výkresové části PD (D.5 Příčný řez-nový stav) – čelo není ve správě Lesů ČR, s.p. ale je ve správě Správy železnic, s.p.

## **Odůvodnění**

Žadatel dne 16.01.2023 požádal zdejší vodoprávní úřad (odbor životního prostředí Magistrátu města Děčín) o vydání souhlasu podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona pro navrhovanou stavbu „Oprava mostu DC-034P přes Březinský potok“, na pozemku parc. č. 852/2, 292/9, 904/6 v katastrálním území Březiny u Děčína.

Uvedená stavba se nachází na pozemku, na kterém se nachází koryto vodního toku LBP Ploučnice v ř. km 4,0 (IDVT: 10227492) a na pozemcích sousedících s tímto vodním tokem. K žádosti o vydání souhlasu dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona bylo rovněž předloženo stanovisko správce vodního toku (IDVT: 10227492), kterým je společnost Lesy ČR, s.p. č.j. LCR956/007480/2023 ze dne 03.01.2023 a stanovisko správce povodí Povodí Ohře, s.p. POH/54372/2022-2/032400 ze dne 21.11.2023

Z hlediska zájmů daných Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Tento souhlas se vztahuje výhradně k navrhované výše uvedené stavbě.

### **Poučení**

Toto závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení, nýbrž je úkonem učiněným věcně a místně příslušným dotčeným orgánem pro řízení vedené stavebním úřadem. Jeho obsah lze napadnout pouze v rámci odvolání podanému proti rozhodnutí ve věci samé.

**Ing. Zdeněk Hanuš**

vedoucí odboru životního prostředí

otisk úředního razítka  
podepsáno elektronicky

### **Doručí se**

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1) SR (do vlastních rukou)  
BWR TRANSPORT s.r.o., IDDS: 74fyqha