



LEGENDA

- zdivo z vápenopískových cihel tl. 240mm
- zdivo z vápenopískových cihel mezikrytová příčka tl. 200mm
- příčka z vápenopískových cihel tl. 115mm
- příčka z vápenopískových cihel se stoupačkou tl. 150mm
- monolitický železobeton
- kontaktní zatep. systém minerální vata tl. 200mm
- XPS
- EPS
- roznášecí beton
- min. vata
- DVD dřevovláknitá deska
- malta cementová
- zemina původní
- zemina násyp
- drčené kamenivo
- původní terén

A

PROJEKT:  
DOZP Boletice

MÍSTO:  
Spojenců 214, 407 11 Děčín XXXII-Boletice nad Labem  
p.č. 212/1, 212/2, 211, 210/2 k.ú. Boletice nad Labem

FÁZE:  
DPS

STAVEBNÍK:  
Statutární město Děčín

TEL: +420 412 593 292  
EMAIL: stanislav.canini@mmdecin.cz  
Mirové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV

ARCHITEKT:  
ATELIER ŽELEZNÁ  
ŽELEZNÁ 830/12a, 430 01 LIBEREC 1  
TEL: +420 777 873 729  
EMAIL: ATELIER@ATELIERZELEZNA.CZ  
WEB: WWW.ATELIERZELEZNA.CZ

VÝKRES:  
08 VÝKRES STŘECHY

MĚŘÍTKO: 1:100 V: 08 Č. PARÉ:  
Č.PROJ.: 72  
DATUM: 05/2024

POZNÁMKY:

- Veškeré stávající přípojky a řady jsou zakresleny pouze orientačně dle poskytnutých zákresů správců i.s. Před zahájením stavebních prací vytyčí dodavatel popřípadě investor veškeré inženýrské sítě, které se na jeho pozemku a v těsné blízkosti vyskytují.
- Projektové změny jsou možné jen s písemným souhlasem zodpovědného projektanta ve stavebním deníku.
- Barevnost a materiály budou podrobněji řešeny v rámci AD. Barevnost podlah dle výkresu interiéru.
- V prostorech s vlhkým provozem je pod finálním povrchem provedena hydroizolace (stěrková, jednosložková, se systémovými rohovými fabiony, vytaženými 300mm na svislou kci, ve sprch. koutě 2200mm).
- Negativní drážka po obvodu podhledu SDK O3.
- Kóty jsou k základním stavebním rozměrům stavebních elementů (např. cihel).
- Prostupy pro inženýrské sítě jsou zakótovány v kladěčských výkresech resp. výkresech tvaru stropů – ve stavebněkonstrukční části, jsou kótovány pouze prostupy skrze žb konstrukce resp. stropy, základové desky
- Prostupy pro inženýrské sítě skrze příčky nejsou kótovány, jsou uvažovány v soupisu prací
- Všechny fasádní výplně budou v exteriéru oloženy v ostění a naepřaží xps 50mm
- Všechny fasádní výplně budou mít v interiéru ostění oloženo xps 20mm

UPOZORNĚNÍ  
Jsou-li v dokumentaci, ve výkazu výměr nebo ve standardech uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy, nebo specifická označení výrobku, zboží či služeb, která platí pro určitou osobu apod., jedná se pouze o příkladný popis fernesního zpracování, vizuálního, kvalitativního a technologického standardu, jsou takovéto odkazy pouze informativní, a zhotoviteli umožňují v souladu se zákonem č.134/2016 Sb. V platném znění použít i jiných, kvalitativně a technicky srovnatelných či kvalitnějších řešení.

+0.000=150.500 m.n.m.

