



POZNÁMKY:

- Veškeré stávající přípojky a řady jsou zakresleny pouze orientačně dle poskytnutých zakreslů správců i.s. Před zahájením stavebních prací vytyčí dodavatel popřípadě investor veškeré inženýrské sítě. Které se na jeho pozemku a v těsné blízkosti vyskytují.
- Projektové změny jsou možné jen s písemným souhlasem zodpovědného projektanta ve stavebním deníku.
- Barevnost a materiály budou podrobněji řešeny v rámci AD. Barevnost podlah dle výkresu interiéru.
- V prostorech s vlhkým provozem je pod finálním povrchem provedena hydroizolace (stěrková, jednosložková, se systémovými rohovými fabiony, vytaženými 300mm na svislou kcl. ve sprch. koutě 2200mm).
- Negativní drážka po obvodu podhledu SDK O3.
- Kóty jsou k základním stavebním rozměrům stavebních elementů (např. cihel).
- Prostupy pro inženýrské sítě jsou zakotovány v kladěských výkresech resp. výkresech tvaru stropů - ve stavebněkonstrukční části jsou kótovány pouze prostupy skrze žb konstrukce resp. stropy, základové desky.
- Prostupy pro inženýrské sítě skrze příčky nejsou kótovány, jsou uvažovány v soupisu prací.
- Všechny fasádní výplně budou v exteriéru obloženy v ostění a nadpraží xps 50mm.
- Všechny fasádní výplně budou mít v interiéru ostění obloženo xps 20mm.

UPOZORNĚNÍ

Jsou-li v dokumentaci, ve výkazu výměr nebo ve standardech uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy, nebo specifická označení výrobků, zboží či služeb, která platí pro určitou osobu apod., jedná se pouze o příkladný popis farního zpracování, vizuálního, kvalitativního a technologického standardu, jsou takovéto odkazy pouze informativní, a zhotovitel umožňuje v souladu se zákonem č.134/2016 Sb. V platném znění použít i jiných, kvalitativně a technicky srovnatelných alternativních řešení.