


PŘÍČNÝ ŘEZ A-A 1:50



V1

- ASFALTOVÝ BETON ACO 11	40 mm
- SPOJOVACÍ POSTRIK ASF.EMULZÍ PS-E	0.40 kg/m <sup>2</sup>
- ASFALTOVÝ BETON ACO 11	50 mm
- NAIP + PEČETÍCÍ VRSTVA	5 mm
<b>CELKEM</b>	<b>95 mm</b>

V2

V2 SKLADBA VOZOVKY DLE TP 170:  
D1-N-2-TDZ-V-PIII

- ASFALTOVÝ BETÓN ACO 11	40 mm
- SPOJOVACÍ POSTRIK ASF.EMULZÍ PS-E	0.40 kg/m <sup>2</sup>
- ASFALTOVÝ BETÓN ACL 16+	60 mm
- SPOJOVACÍ POSTRIK ASF.EMULZÍ PS-E	0.40 kg/m <sup>2</sup>
- OBALOVANÉ KAMENIVO ACP 16+	50 mm
- INFILTRACNÍ POSTRIK ASFALT.EMULZÍ PI-E	0,60 kg/m <sup>2</sup>
- ŠTERKODRŤ ŠDA 0/32	150 mm
- ŠTERKODRŤ ŠDA 0/32	150 mm
<b>CELKEM</b>	<b>450 mm</b>

## BETON DLE ČSN EN 206-1:

PODKLADNÍ BETON	C 12/15 - X0
ŘÍMSY	C 30/37 - XC4, XD3, XF4
ŽELBET. DESKA	C 30/37 - XC4, XD1, XF2
ÚLOŽNÝ PRÁH	C 30/37 - XD1, XF2
DŘÍK OPĚR A KŘÍDLA	C 25/30 - XC2, XF2
ZÁKLAD	C 25/30 - XA1, XC2, XF3
VÝPLŇOVÉ BETONY	C 12/15 - X0

## SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

## VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

# SO 201

# RAI PROJEKT

MOSTY A INŽENÝRSKÉ KONSTRUKCE

Pod Vodárnou 4746  
466 05 Jablonec nad Nisou  
+420 734 158 363

vypracoval	ING.R.LOUTHANOVÁ	investor	SM DĚČÍN
zodp. projektant	ING.R.LOUTHANOVÁ	zak. číslo	19-010
akce :  <div>Oprava mostu DC-034P, Březiny u Děčína</div>		datum	03/2020
		stupeň	DÚR, DSP, PDPS
		měřítko	1:50
		č. přílohy:	paré:
příloha:  <div>Příčný řez - nový stav</div>	D.5.		

**POZNÁMKA:**

- VEŠKERÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ BUDOU PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ VYTÝČENY A NÁSLEDNĚ BUDOU OCHRÁNĚNY DLE POKYNŮ PŘÍSLUŠNÉHO SPRÁVCE
- VEŠKERÉ BET. PLOCHY KONSTRUKCE, KTERÉ PŘÍJDOU DO STYKU SE ZEMINOU BUDOU OPATŘENY NÁTĚREM PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ALP+2xALN
- PŘESNOST VYTÝČENÍ A GEOMETRICKÉ ODCHYLKY PŘI PROVÁDĚNÍ MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY ČSN 73 0420 (ČÁST 1: ZÁKLADNÍ POŽADAVKY A ČÁST 2: VYTÝČOVYČÍ ODCHYLKY) A TKP
- VEŠKERÉ HRANY BUDOU ZKOSENY, NENÍ-LI UVEDENO JINAK, 20/20 VLOŽENÍM LIŠŤ DO BEDNĚNÍ
- PĚŠÍ PROVOZ BUDE BĚHEM STAVBY ODKLONĚN NA PROVIZORNÍ CESTU, KTERÁ BUDE Z VNĚJŠÍ STRANY OD PROSTORU KOLEJIŠTĚ OHRANIČENA PROVIZORNÍM OPLOCENÍM
- DLE POŽADAVKU SPRÁVCE TOKU (LESY ČR S.P.) BUDOU REGULAČNÍ ZDI TOKU NA VTOKU PŘEZDĚNY MALTOU MC 25 - MX3

## Oprava mostu

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3153175

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** ed538cf6-adf3-4f0f-a0c9-0bea6591a7d1

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Petra MÁLKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 15.11.2022 07:57:02



a046b0d5-0710-41e9-91a7-af166b3bb5e9