


Č. MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]
1.21	Šatna personálu	6,99
1.22	Umývárna	3,50
1.23	Předsíň	1,48
1.24	Předsíň WC	1,57
1.25	WC	1,91
1.26	Úklidová komora	1,21

A - Diagonální ventilátor do kruhového potrubí D 160 mm + doběhový spínač, vzduchový výkon 500 m3/hod (200 Pa); el.příkon 101 W (230 V); akust.tlak 37 dB(A) (3 m)

Poznámka: Případným bouráním prostupů pro vedení potrubí kanalizace, vodovodu a vzduchotechniky stropní konstrukcí nesmí být porušeny hlavní nosné konstrukce železobetonového skeletu stavby: průvlaky, sloupy, stropní panely a zavětrovací stěny. Pro napojení nových instalací se využijí prostupy stávajících instalací stropní konstrukcí.



Projektant	Vypracoval	Kontroloval	Vladimír Vidai	
Vladimír Vidai	Ing. Vojtěch Vidai	Vladimír Vidai	Březiny 185, Děčín XXVII	
			Telefon: +420 607 947 223	
Investor	Statutární město Děčín		E-mail: vlada.vidai@volny.cz	
Místo stavby	ZŠ a MŠ Děčín, Kosmonautů 177, Děčín XXVII - Březiny		Datum	03/2022
Částečná výměna oken a instalací ZŠ Kosmonautů Děčín - Březiny Oprava sociálních zařízení v 1.n.p. pavilonu S1			Formát/Měřítko	A3/1:50
			Stupeň PD	DSP
			ČVÝKRESU:	ČKOPE:
Půdorys I.N.P. - vzduchotechnika			7	