



- Legenda :**
- SR Stávající přípojková skříň ČEZ Distribuce a.s.
  - HDS Stávající rozpojovací skříň ČEZ Distribuce a.s.
  - T1, T2, T3-STOP Tloušťko vypnutí el. energie "TOTAL-STOP"
  - R-STOP Nový rozvodeč bezpečnostního vypnutí el. energie
  - R1-STOP Nový rozvodeč – hlavní vypínač objektu č.p. 1175/5
  - R2-STOP Nový rozvodeč – hlavní vypínač objektu č.p. 1125/1
  - R1-DA Rozvodeč nově instalovaného zdižního zdroje 40kVA – MM Děčín
  - R2-DA Rozvodeč stávajícího zdižního zdroje 40kVA – JAV
  - STOP Kabeľové vedení ovládaných zařízení "TOTAL STOP"

**Poznámka :**

a) ochrana před úrazem elektrickým proudem provedena v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed.3 ČSN 33 2000-5-51 ed.3

b) automatickým odpojením

c) bezpečným napětím 24V DC

Prostory dle ČSN 33 2000-1 ed.2

Prostory normální – vnitřní prostory

Prostory zvýšené nebezpečné – venkovní prostory

Elektronistalace provedena kabely NHXH F180/E90 B2cc, stb, dt, at, uloženy v souladu s ČSN 33 2000-5-52

### Revize č.1 - 05.2025

ČÁST PROJEKTU		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ZODP. PROJEKTANT	ZDENĚK VÁCHA PROJEKT. ELEKTRO
D.1.4		VÁCHA ZDENĚK	VÁCHA ZDENĚK	VÁCHA ZDENĚK	
STAVEBNÍK : Studium město Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 02, Děčín IV – Podmokly					
MÍSTO STAVBY : p.č.1011 o 1012, k.ú. Podmokly, okres Děčín					
STAVBA :  INSTALACE ZÁLOŽNÍHO ZDOJE  PRO OBJEKT MAGISTRÁTU MĚSTA DĚČÍN  Mírové náměstí 1175/5, 405 02, Děčín IV - Podmokly					DATUM
					05.2025
STUPEŇ PROJEKTU					DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOVDIVITEL
MĚŘÍTKO					1 : 500
FORMÁT					3 * A4
ZAK. ČÍSLO					027 / 2024
ČÍSLO KOPIE					Č. VÝKRESU
					D14-01