



Zapuštěný rám s dveřmi EKO 1U12E
úprava EI30
Konstrukce instalační 1–12
Plastový čelní panel plný 1B1k – 2ks
290*138*18mm
Plastový čelní panel plný 1B6k – 1ks
290*276*18mm
4 řady / 52 modulů
Rozměr š*v*h 380*640*250mm

CSEIK2U12E
CSL129112
IL066103–H
IL066106–H

Přístrojové vybavení : --			
Q1	Vypínač	MC225034	1 ks
	Podpěťová spoušť	MC298509	1 ks
	Kabelové oko 150mm2	MC299777	6 ks

Poznámka :
V souladu s přípojovacími podmínkami rozvaděč připravit pro zaplombování distributorem

Revize č.1 - 05.2025

ČÁST PROJEKTU	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ZODP. PROJEKTANT	ZDENĚK VÁCHA PROJEKT. ELEKTRO Zdeněk Vácha Drážďanská 23, 405 02, Děčín 16 IČ 44573235 tel: +420 412 513282	
	VÁCHA ZDENĚK	VÁCHA ZDENĚK	VÁCHA ZDENĚK		
	STAVEBNÍK : Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 02, Děčín IV – Podmokly				
	MÍSTO STAVBY : p.č.1011 a 1012, k.ú. Podmokly, okres Děčín				
STAVBA : INSTALACE ZÁLOŽNÍHO ZDOJE PRO OBJEKT MAGISTRÁTU MĚSTA DĚČÍN Mírové náměstí 1175/5, 405 02, Děčín IV - Podmokly					
D1.4. - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA ROZVADĚČ R1-STOP				DATUM	05.2025
				STUPEŇ PROJEKTU	DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELĚ
				MĚŘÍTKO	-
				FORMÁT	2 * A4
				ZAK. ČÍSLO	027 / 2024
				ČÍSLO KOPIE	Č. VÝKRESU
				D14-06	