

Váš dopis zn.: -----  
Ze dne: 8.12.2023  
Naše zn.: POH/62889/2023-2/032400

Stanislava Poláková  
V Korytech 972  
100 00 Praha 10

Vyřizuje: Ing. Dagmar Kiňovičová  
Tel.: 416 707 858  
Mobil:  
E-mail: kinovicova@poh.cz

firast@seznam.cz

Datum: 20.12.2023

**Přeložka vodovodu a NTL plynovodu v rámci rekonstrukce mostu v ulici Na Hrázi v Děčíně (DC-046L)**

K Vaší žádosti o aktualizaci vyjádření k výše uvedené akci ze dne 8. prosince 2023, kterou jsme obdrželi elektronicky, Vám sdělujeme:

K předmětné stavbě bylo vydáno stanovisko č. j. POH/10366/2022-2/301100 ze dne 9. března 2022, jehož platnost tímto prodlužujeme do 20. prosince 2025.

**Předmětem vyjádření** je přeložka vodovodu a NTL plynovodu v rámci rekonstrukce mostu přes Jílovský potok v ulici Na Hrázi v Děčíně v k. ú. Horní Oldřichov (most DC-046L). Jedná se o aktualizaci vyjádření POH/10366/2022-2/301100 ze dne 9. března 2022 (v PD nedošlo ke změně). Přeložky budou realizovány pode dnem koryta Jílovského potoka překopem - min. vzdálenost chrániček 1,2 m od úrovně dna koryta vodního toku (VT). Původně plánovaný protlak nebylo možné projednat s majiteli pozemku, na kterém by bylo nutné zřídit startovací jámu (vyjádření zn. POH/14115/2018-3/301100 vydané k protlaku pozbylo platnosti). Přeložky obou IS budou umístěny v souběhu (vodorovná vzdálenost mezi nimi bude 0,7 m). Zemní práce v korytě VT budou prováděny na dvě části pod ochranou tabulové jímky z dřevěných fošen na výšku 0,6 m, které budou opěny o zaberaněné ocelové trny (návodní těsnění bude provedeno jílovitou zeminou). V prostoru pod korytem VT bude plynovodní i vodovodní potrubí umístěno v chráničce PE d110 délky 11,5 m. Rýha pro plynovod bude široká 0,6 m, krytí je v PD navrženo min. 1 - 1,1 m pod úroveň dna koryta VT. Zásyp rýhy bude proveden se zhutněním po vrstvách vytěženým výkopkem do výše 0,6 m pode dno koryta VT. Horní část výkopu v tl. 0,6 m bude vyplněna těžkým kamenným záhozem s proštěrkováním. Podchod potrubí pod stávajícími nábrežními zdmi bude proveden vyhloubeným prostupem pod základem zdi, prostup bude prováděn z lícové a rubové části zdi (montážní kopaná šachta). Investorem akce je Statutární město Děčín. Zpracovatel PD: Ing. Ivan Forejt (PD z 12/2019). HGR: 4630; ČHP: 1-14-02-0300-0-00; Vodní útvar povrchových vod: Jílovský potok od pramene po ústí do toku Labe; OHL\_0930

Ing. Václav Svejkský  
vedoucí odboru VR  
podepsáno elektronicky

**Rozdělovník**

POh, s. p., provoz Terezín  
223 1912 -749826, -964166