



HZSUX00BECEO

**Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje****Územní odbor Děčín**

Provaznická 1394, 405 01 Děčín



Č. j.: HSUL- 1957-2/DC-2024
č. ev.: HSUL- 2017/DC-PREV-SP-Zd-2024
Počet stran: 2
Počet příloh: 0

Ing. Bezděková Marcela
Horská 625/15
405 02 Děčín

Vyřizuje: nrap. Helena Zdeňková
Tel.: 950 435 232
E-mail: helena.zdenkova@hzscr.cz

Datum: 9. 4. 2024

ZÁVAZNÉ STANOVISKO
DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY

Název stavby:

Objekt DDM, Teplická 344/38, Děčín IV, Zateplení, úpravy podrovní a venkovních prostor – změna stavby před dokončením

Místo stavby:

Teplická 344/38, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, k. ú.: Podmokly, parc. č. 723/1

Stavebník:

Statutární město Děčín, IČO 00261238

Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín

Předložená dokumentace:

dokumentace k povolení změny stavby před jejím dokončením

vypracoval: Ing. Marcela Bezděková, ověřil: Václav Kortus, ČKAIT 0400270,

datum: únor 2024

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje (dále jen „HZS ULK“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 1 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 8. 4. 2024.

HZS ULK posouzením výše uvedené předložené dokumentace dospěl k závěru, že podle § 8 vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany

obyvatelstva (dále jen „vyhláška o kategorizaci staveb“), se jedná o stavbu kategorie II na základě následujících rozhodných kritérií a charakteristik stavby:

- účel budovy: objekt občanské vybavenosti – dům dětí a mládeže
- zastavěná plocha budovy:661 m², ▪ výška stavby: 11,25 m,
- počet nadzemních podlaží:4, ▪ počet podzemních podlaží: 1,
- počet osob navržených v budově:280, ▪ počet ubytovaných osob v budově: 0,
- počet osob vyžadujících při evakuaci při požáru asistenci dalších osob: 0,
- třída využití podle § 5 vyhlášky o kategorizaci staveb: druhá třída využití,

V souladu s ustanovením § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně se státní požární dozor podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně vykonává pouze u staveb kategorie II a kategorie III.

Na základě výše uvedeného HZS ULK vydává podle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Odůvodnění

HZS ULK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- **Požárně bezpečnostní řešení,**
název: Objekt DDM, zateplení, úpravy podkroví a venkovních prostor – dokončením PD,
verze 26/2/24, vypracoval: Leoš Miškovský, ČKAIT 0400569, datum: 2/2024

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS ULK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti podle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci, které byly ve smyslu ustanovení § 41 odst. 4 vyhlášky o požární prevenci vzhledem k charakteru změny stavby před jejím dokončením přiměřeně omezeny. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů.

plk. Ing. Boleslav Lang
rada
ředitel Územního odboru Děčín
HZS Ústeckého kraje
podepsáno elektronicky