



Pozn. :  
- specifikace a el. příkony VZT zařízení - viz specifikace v příloze TZ  
!Instalované zařízení musí splňovat požadavky Nařízení komise EU č.1253/2014 (Ecodesign) z 06/2014!  
- VZT potrubí bude vedeno pod stropem  
- svislá VZT potrubí budou na patě odvodněna  
- označené rozvody vzduchotechniky budou tepelně izolovány, izolační pásy tl.min. 25 mm  
- rozvody vzduchotechniky budou prováděny v koordinaci s ostatními profesemi stavby

ZODP. PROJ.:	VYPRACOVAL:	KRESLIL:	KONTROLOVAL:	ATELIER PŘÍPEŘ	
Ing. Jiří DUBEN	Ing. Jiří DUBEN	Acad LT 2016	Ing. Jiří DUBEN		
kraj: Ústecký	MM : Děčín			Drážďanská 23 Děčín 16 - Přípeř	
Stavebník: Statutární město Děčín	OBJEKT DDM, Teplická 344/38, Děčín IV - Podmokly zateplení, úpravy podkrovní a venkovních prostor D.1.4. - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - VZDUCHOTECHNIKA - půdorys 1.N.P.			IČO :	868 06 653
				STUPEŇ	DSP
				DATUM :	01/2024
				Č. ZAK. :	11/2024
				MĚŘÍTKO :	Č.VÝKRESU :
		1:50	1		