

ČÍSLO	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m <sup>2</sup> ]
401	CHODBA	98,53
402	KANCELÁŘ	14,47
403	KANCELÁŘ	30,34
404	KANCELÁŘ	14,47
405	KANCELÁŘ	14,02
406	SCHODIŠTĚ	19,16
407	SKLAD	8,57
408	SKLAD	8,57
409	SKLAD	8,57
410	SKLAD	8,57
411	SKLAD	8,57
412	KUCHYŇKA	8,26
413	SKLAD	8,57
414	SKLAD	8,57
415	SKLAD	8,57
416	KANCELÁŘ	24,66
417	SCHODIŠTĚ	16,75
418	KANCELÁŘ	14,43
419	KANCELÁŘ	14,51
420	VÝTAH	4,37
421	STROJOVNA VÝTAHU	11,6
422	KANCELÁŘ	50,93
423	WC – ŽENY	7,41
424	WC – IMOBILNÍ	6,15
425	WC – MUŽI	3,98
426	SKLAD	3,99

MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN  
UL. 28.ŘÍJNA 1155/2, DĚČÍN I  
4.NP – PODKROVÍ

**Popis montáže:**










1)  
V kanceláři č. 402 bude vyměněno klimatizační zařízení za nové o chladicím výkonu 2,5 kW, v kanceláři č. 403 o chladicím výkonu 3,5 kW. Stávající zařízení budou demontována a ekologicky zlikvidována včetně vystavení protokolu o likvidaci. Bude vyměněno stávající technologické vedení včetně komunikace. Vnitřní jednotky budou na stávajícím místě. Odvod kondenzátu bude spojen z obou kanceláří do jednoho potrubí, které bude vedeno po stěně a pod oknem přes obvodovou zeď napojen do okapu. Venkovní jednotky budou umístěny na půdě na konzolách. Pod venkovními jednotkami budou odkapové vaničky s vypouštěcím ventilem, aby bylo možné provádět pravidelný servis.

2

3

El. přívod bude řešen z rozvaděče na schodišti

**Legenda:**

-  Vnější jednotka
-  Vnitřní jednotka 5kW s čerpadlem kondenzátu
-  Úprava odvodu kondenzátu
-  Průraz zdiva
-  El. rozvaděč
-  El. přívod CYKY 3 x 2,5
-  Technologické vedení (izolované Cu, CYKY 5 x 1,5 + JYTY 2x 0,75 hadice kondenzátu, krycí lišta)
-  Okap
-  Odvod kondenzátu

# LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m <sup>2</sup> ]
401	CHODBA	98,53
402	KANCELÁŘ	14,47
403	KANCELÁŘ	30,34
404	KANCELÁŘ	14,47
405	KANCELÁŘ	14,02
406	SCHODIŠTĚ	19,16
407	SKLAD	8,57
408	SKLAD	8,57
409	SKLAD	8,57
410	SKLAD	8,57
411	SKLAD	8,57
412	KUCHYŇKA	8,28
413	SKLAD	8,57
414	SKLAD	8,57
415	SKLAD	8,57
416	KANCELÁŘ	24,66
417	SCHODIŠTĚ	16,75
418	KANCELÁŘ	14,43
419	KANCELÁŘ	14,51
420	VÝTAH	4,37
421	STROJOVNA VÝTAHU	11,6
422	KANCELÁŘ	50,93
423	WC – ŽENY	7,41
424	WC – IMOBILNÍ	6,15
425	WC – MUŽI	3,98
426	SKLAD	3,99

## MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN UL. 28.ŘÍJNA 1155/2, DĚČÍN I 4.NP – PODKROVÍ

