

# T e c h n i c k á   z p r á v a

3

## Protipožární ochrany a protipož.zařízení

**Stavba** : Nástavba jeslí n.p. Kablo Děčín

**Místo** : Děčín II, Riegrova ul.

**Investor** : Kablo, n.p. Děčín

**Proj.organiz.:** Projekční středisko  
OSP Děčín

**Dodavatel stavby:** O S P Děčín

**O B S A H** : A - Všeobecná situace  
B - Konstrukce  
C - Únikové cesty  
D - Elektr.zařízení  
E - Zásobování vodou

OKRESNÍ STAVEBNÍ PODNIK

D Ě Č Í N

projekce

D Ě Č Í N I., Fügnerova 26

A - Všeobecná část :

Technická zpráva protipožární ochrany o protipožárním zařízení byla zpracována podle podkladů požárního prevent.investora / viz příloha/ při respektování současně platných ČSN především ČSN 73 0760 a ČSN 73 6622.

Odpovědný projektant: Vl. Novotný

Charakteristika objektu :

Částečná nástavba přízemních jeslí je jednopodlažní dvoutrakt dispozičně i konstrukčně navazující na stávající objekty areálu MŠ + jeslí postavené v r.1966.

Budova MŠ + jeslí je umístěna na samostatném pozemku přístupném z ul.Riegrovy a Nedbalovy.

Kolem objektů jsou zřízeny cesty v šířce 3 m.

Maximální výška dvoupodlažních objektů je nad okolním terénem je 8 m.

Nejbližší stanice veřejného protipožárního útvaru je vzdálena cca 3 km.

B - Konstrukce :

Ve smyslu ČSN 73 0760 je budova zařazena do kat. I.

- svislé konstrukce jsou zděné
- sloupy prefabrikované
- příčky zděné
- podlahy tvrdé nebo PVC na beton.podkladu
- krytina lepenková
- schodiště železobetonové monolitické

C - Únikové cesty :

Celková výška budovy je 7 m. Jako únikové cesty je použito dvouramenného schodiště, šířka ramene 120 cm.

Maximální počet dětí v celém 2.podlaží / stávající část + novostavba / : 40

D - Elektr.zařízení :

Elektroinstalace připojena na stávající rozvaděč v chodbě přízemí jeslí.

1.patro jeslí je vybaveno telefonem.

Hromesvod je instalován dle ČSN 34 1390.

E - Zásobování vodou :

Objekt mateřské školky a jeslí je zásobován vodou z veřejného vodovodu do 2.podlaží napojením na stávající rozvod v přízemí / 1.podlaží /.

Hydrantová skříň je osazena v prostoru před schodištěm /bývalá kancelář/.

# O P I S

Kablo Děčín

Vyjádření požárního technika závodu Kablo Děčín, k  
nástavbě jeslí pro 20 dětí v Děčíně, Riegrova ul.

---

Z hlediska požární bezpečnosti, musí být při provedení nástavby jeslí dodržena následující protipožární opatření :

- 1./Nástavba musí být provedena v I. až III.stupni bezpečnosti proti ohni, podle ČSN 73 0760.
- 2./Obsazení nástavby musí vyhovovat ČSN 73 0818 - obsazení objektu osobami.
- 3./V prostoru nástavby musí být na přístupném místě zveřejněn požární řád.
- 4./Nástavba jeslí pro 20 dětí, musí být pojmuta do evakuačního plánu objektu.
- 5./V prostoru nástavby umístit na vhodném místě hydrantovou skříň s kompletním vybavením a napojením požárního vodovodu na stávající stav rozvodu v budově.
- 6./Prostor nástavby musí být vybaven dostatečným počtem ručních hasících přístrojů, vhodných dle vybavení nástavby.

V Děčíně dne 8.června 1976

Vypracoval a zapsal :

F r a n ě k Jiří  
pož.tech.závodu

Za správnost opisu : Pajerová