

SPECIFIKACE ZAKÁZKY
„Výměna zářivkových svítidel v učebnách.“
Veřejná zakázka malého rozsahu

Název subjektu:

Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace

Identifikační číslo:

47274743

Sídlo:

Děčín VI, Školní 1544/5, PSČ 405 02

Zřizovatel:

Statutární město Děčín

Děčín - Děčín IV - Podmokly, Mírové náměstí 1175/5, PSČ 405 38

Identifikační číslo: 00261238

Místem realizace díla je objekt:

ZŠ Školní 5 - Děčín VI-Letná; č.p. 1544; stavba občanského vybavení

vlastnické právo STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín, objekt občanské vybavenosti

Výměna zářivkových svítidel se bude realizovat ve čtyřech učebnách, vzhledem k výuce žáků je možné práci provádět pouze ve dnech volna a v období vánočních prázdnin. Je nutné učebnu vždy kompletně uklidit, práce nesmí omezit výuku. Práci je možné provádět s ohledem na městskou vyhlášku o omezení hlučných činností, dle vyhlášky platí omezení hlučných činností nejen na dobu nočního klidu, která je od 22 do 6 hodin, ale také o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu, a to v době od 6 do 10 hodin a od 12 do 22 hodin.

1. Učebna Chemie č. 36

Stávající stav : Zářivková svítidla 4x 36W (celkem 14ks) ve velmi špatném technickém stavu, tlumivky rezonují, patice se rozpadají vlivem tepla a stárí, plastové kryty znečištěny elektrolytem z kompenzačních kondenzátorů. Kryty rovněž vlivem teploty a stárí ztrácejí průhlednost, praskají a tříští se.

- demontáž 14ks zářivkových svítidel
- likvidace odpadu ze 14ks zářivkových svítidel (některé trubice a díly ponecháme)
- montáž 14ks nových svítidel 4x 36W zářivkových přisazených s chromovou mřížkou a s elektronickým předřadníkem, bílá barva krytu
- 4x přívod od vypínače bude stávající
- propojení zářivek bude nově realizováno v lištách
- zednické začistění a výmalba okolo zářivkových svítidel
- osazení zářivkových svítidel trubicemi 36W/840 celkem 56ks
- kompletní úklid, uvedení do původního stavu

2. Učebna Fyziky č. 34

Stávající stav : Zářivková svítidla 2x 36W (celkem 17ks) ve velmi špatném technickém stavu, tlumivky rezonují, patice se rozpadají vlivem tepla a stárí, plastové kryty znečištěny elektrolytem z kompenzačních kondenzátorů. Kryty rovněž vlivem teploty a stárí ztrácejí průhlednost, manipulace s nimi je velmi nebezpečná, praskají a tříští se.

- demontáž 17ks zářivkových svítidel
- likvidace odpadu ze 17ks zářivkových svítidel (některé trubice a díly ponecháme)
- montáž 17ks nových svítidel 2x 36W zářivkových přisazených s chromovou mřížkou a s elektronickým předřadníkem, bílá barva krytu
- 4x přívod od vypínače bude stávající
- propojení zářivek bude nově realizováno v lištách
- zednické začistění a výmalba okolo zářivkových svítidel
- osazení zářivkových svítidel trubicemi 36W/840 celkem 34ks
- kompletní úklid, uvedení do původního stavu

3. Učebna č. 2

Stávající stav : Zářivková svítidla 2x 36W (celkem 17ks) ve velmi špatném technickém stavu, tlumivky rezonují, patice se rozpadají vlivem tepla a stárí, plastové kryty znečištěny elektrolytem z kompenzačních kondenzátorů. Kryty rovněž vlivem teploty a stárí ztrácejí průhlednost, manipulace s nimi je velmi nebezpečná, praskají a tříští se.

- demontáž 14ks zářivkových svítidel
- likvidace odpadu ze 17ks zářivkových svítidel (některé trubice a díly ponecháme)
- montáž 17ks nových svítidel 2x 36W zářivkových přisazených s chromovou mřížkou a s elektronickým předřadníkem, bílá barva krytu
- 4x přívod od vypínače bude stávající
- propojení zářivek bude nově realizováno v lištách
- zednické začistění a výmalba okolo zářivkových svítidel
- osazení zářivkových svítidel trubicemi 36W/840 celkem 34ks
- kompletní úklid, uvedení do původního stavu

4. Učebna č. 41

Stávající stav : Zářivková svítidla 2x 36W (celkem 17ks) ve velmi špatném technickém stavu, tlumivky rezonují, patice se rozpadají vlivem tepla a stárí, plastové kryty znečištěny elektrolytem z kompenzačních kondenzátorů. Kryty rovněž vlivem teploty a stárí ztrácejí průhlednost, manipulace s nimi je velmi nebezpečná, praskají a tříští se.

- demontáž 17ks zářivkových svítidel
- likvidace odpadu ze 17ks zářivkových svítidel (některé trubice a díly ponecháme)
- montáž 17ks nových svítidel 2x 36W zářivkových přisazených s chromovou mřížkou a s elektronickým předřadníkem, bílá barva krytu
- 4x přívod od vypínače bude stávající
- propojení zářivek bude nově realizováno v lištách
- zednické začistění a výmalba okolo zářivkových svítidel
- osazení zářivkových svítidel trubicemi 36W/840 celkem 34ks
- kompletní úklid, uvedení do původního stavu