


AC 3+PEN, 400/230 V, 50 Hz, TN-C

CYKY 4x10

Délka trasy :38 m

Délka vodiče :68 m

Uložení kabelu v zemi:
(ČSN 33 2000-5-52)



Legenda :

- RWE - NTL
- RWE - STL
- ČEZ Distribuce a.s. - kabel NN
- ČEZ Distribuce a.s. - kabel VN 02
- SČVK - STOKA JEDNOTNÁ
- SČVK - VODOVOD pitná
- stáv. skříň V0 ve zdi
- proj. skříň V0 do zdi
- proj. lampa V0 na zeď (fasádu)
- proj. CYKY 4x10

1. OCHRANA PŘED ND DLE PNE 33 0000-čí.3.3.3., AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE POMOCÍ JISTIČÍCH PRVKU V SÍTĚ TN-C
 2. NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA 3+PEN 50Hz, 400/230V
 3. STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ ZAŘÍZENÍ JE KRESLENO INFORMATIVNĚ
- PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ JE NUTNO PROVÉST JEJICH VYTÝČENÍ JEJICH SPRÁVCI

Vypracoval:	Dosedla	Kreslil:	Dosedla ml.
Kontroloval:	Dosedla		
K.ú.: Děčín			
Obec: Děčín		Kraj: Ústecký	
INVESTOR: Statutární město Děčín			
Datum: 2/2017			
STUPĚŇ PD: REALIZAČNÍ			
Měřítko: 1:500			
Č. paré: 500			

Comwell s.r.o.

Teplická 619/18a, 405 02 Děčín IV
Tel.: 72293329
e-mail: facomwell@seznam.cz

Rozšíření V0, ul. Hálkova 1029, 1028

Situace rozvodu V0

