

Opraveno dle skutečného provedení dne 17.7.2012

[Handwritten signature]

Revize UTZ hromosvodů a
Petr Veselý
0471-07/D-E1.659-A
Materiál 23591, Dělní
zařízení do 35 kV včetně Trakce

Revize VTZ hromosvodů a
Petr Veselý
4994507/REZEVA
Materiál 23591, Dělní
zařízení do 1 nad 1000V

Poznámky:

- rozvodnice Schrack M2000 zapuštěná, rozměry 600x900x160, uzamykatelná
- přívod a vývody horem
- ochrana před NDN základní: samočinným odpojením od zdroje dle ČSN
zvýšená: proudovým chráničem
- přístroje typ Schrack
- krytí IP30
- pozn. prostorová rezerva 30 %
- Pi/Pp = 41,0/37,0 kW

KÓD OBJEKTU, PROFESE A VÝKRESU

01 E W07


BRNO
SOULASTI SE SKU
Datum: 14.1.2005
PROVEDENÍ
[Signature]

DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PŘEDANÉ STAVBY DLE PŘEDANÝCH PODKLADŮ OD
DODAVATELE STAVBY ŽS BRNO a.s., ZE DNE 6.12.2004

JTSK

±0,00 = 135,40 m n.m.

Bpv

PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A KONZULTAČNÍ ORGANIZACE				 VPO DECO PRAHA a.s. PODBABSKÁ 20/1014, 160 00 PRAHA 6	
CERTIFIKÁT ISO 9001		IČO 60193280			
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HL.INŽ.PROJEKTU		
J.VÁŇA	ING.L.KUTIŠ	ING.J.ŠIŠMA	ING.SŮVA	PROJEKTOVÝ ATELIER	
AKCE SPORTOVNÍ HALA DĚČÍN, MAROLDOVA ULICE STAVEBNÍ ÚPRAVY SO 01 – SPORTOVNÍ HALA E – ELEKTROINSTALACE				ČÍSLO ZAKÁZKY	1005/56–510
				DOKUMENTACE	DSPS
				MĚŘÍTKO	
				DATUM	12.2004
				POČET FORMÁTŮ	2 A4
OBSAH PŘÍLOHY ROZVODNICE RO5 – SCHÉMA				ČÍSLO KOPIE	NÁZEV SOUBORU
					01EW07.DWG
				ČÁST	POŘAD.Č.PŘÍLOHY
				C5	15
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU VPO DECO PRAHA a.s.					