



1	Chodba	—
2.1	WC dívky	5,76
2.2		7,98
2.3	Hygienická kabina	2,21
3.1	WC chlapci	4,51
3.2		6,21
4	WC pro imobilní	3,88
5	Úklidová komora	2,41

NA VEŠKERÉ ROZVODY STUDENÉ A TEPLÉ VODY BUDE POUŽITO PPr POTRUBÍ TLAKOVÉ ŘADY PN16

MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA IZOLACE POTRUBÍ SV PŘI SOUČINITELI TEPELNÉ VODIVOSTI IZOLACE = 0,040 W/mK BUDE:

Volně vedené potrubí v nevytápěných místnostech – 4mm
Volně vedené potrubí ve vytápěných místnostech – 9mm
potrubí vedené v instalačním kanálu souběžně s potrubím teplým – 13mm
potrubí v drážce ve zdi vedené samostatně – 4mm
Potrubí vedené v drážce souběžně s teplým potr.– 13mm
Potrubí zalité betonem – 4mm

MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA IZOLACE POTRUBÍ TEPLÉ VODY BUDE DLE VYHLÁŠKY 193/2007 ZE DNE 17. ČERVENCE 2007

U1 – UMYVADLO KERAMICKÉ
U – UMYVADLO KERAM. S JEDNOVÝTOKOVOU BATERÍ
Up– UMYVADLO KERAMICKÉ S ÚPRAVOU DLE ZÁKONA Č. 329/2011 Sb., S JEDNOVÝTOKOVOU ARMATUROU
WC– WC KERAMICKÉ
WCp– WC KERAMICKÉ S ÚPRAVOU DLE ZÁKONA Č. 329/2011 Sb.
B – BIDET KERAMICKÝ S JEDNOVÝTOKOVOU ARMATUROU
P – PISOÁR S AUTOMATICKÝM SPLACHOVÁNÍM
V – VÝLEVKA

-----> STUDENÁ VODA 8 °C
- - - - - TEPLÁ VODA 55 °C
— . — . SMÍŠENÁ VODA ° 45 °C

VYPRACOVAL: D.ŠAŠEK	ZODP.PROJEKTANT: D.ŠAŠEK	TECHNICKÁ KONTROLA:	
KRESLIL: DATACAD 16	IČO: 68285736		
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN		FORMÁT: 2A4	
ZŠ MÍRU 152, DĚČÍN XXXII VÝMĚNA ZDRAVOTNÍCH INSTALACÍ ZDRAVOTNÍ INSTALACE – OBJEKT S01		DATUM: 10/2018	
		ÚCEL: SP	
		Č.ZAK: D1478/2018	
VODOVOD – PŮDORYS 1.N.P.		Č.ARCH: D1478	
		MĚŘÍTKO: 1:50	Č.VÝKRESU: 5