



VNĚJŠÍ Ø	25-50	63	90	110	160
DN	20-40	50	80	100	150
ŠÍŘKA RÝHY - Š	600	800	800	800	900
OBSYP VČ. TROUBY - A	325-350	363	393	410	525



GENERÁLNÍ PROJEKTANT

RUPRECHTICKÁ 199, LIBEREC, TEL: +420 482 412 211, atelierdavid@atelierdavid.cz

PROJEKTANT

ING. HANA HERMOVÁ, LADOVA 192, LIBEREC 17, TEL: +420 604 531 808, h.hermova@centrum.cz

AKCE :

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVIŠTĚ U OBJEKTU ZIMNÍHO STADIONU

ZADAVATEL :	STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN, MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 1175/5, 405 38 DĚČÍN IV	ZAK. ČÍSLO:	D/15-033-DUR
VED. PROJEKTANT:	ING. ARCH. DAVID	DATUM:	01/2016
VYPRACOVAL:	ING. HERMOVÁ	STUPEŇ:	DUR
KONTROLOVAL:	ING. HERMOVÁ	MĚŘÍTKO:	-
PŘÍLOHA:	SO 301 - AREÁLOVÝ VODOVOD; SO 302 - SYSTÉM ODVODNĚNÍ; SO 303 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE Vzorové uložení vodovou	Č. PŘÍLOHY:	PARÉ:
		06	