



OBEČNÁ LEGENDA:

- budovy
- ostatní stavby (zdi, schody, terasy)
- pískovcová dlažba
- mlátová plocha
- vodní prvek
- plocha zeleně
- trávník
- trvalkový záhon
- živý plot
- keř / strom (zavěšené k zemi)
- vinice
- zahradi hydrant
- místo prostupu terasou
- schodiště / rampa
- výšky terénu

LEGENDA:

Rozlišení postřikovačů dle typu:

- ROZPRAŠOVACÍ POSTŘIKOVAČ
- ROZPRAŠOVACÍ POSTŘIKOVAČ S OBDÉLNÍKOVOU TRYSKOU
- ROZPRAŠOVACÍ POSTŘIKOVAČ S ROTAČNÍ HLAVICÍ
- ROTAČNÍ POSTŘIKOVAČ

Hlavní a sekční potrubí

Ø 32 mm

Pružné připojovací potrubí:
QUICK JOINT 20 mm

Šachtice s elektroventily:

- 4 x PGV 1" v šachtici PC - JUMBO
- 3 x PGV 1" v šachtici PC - STANDARD
- 2 x PGV 1" v šachtici PC - STANDARD
- 1 x PGV 1" v šachtici PC - LARGE

Konstrukční detaily:

- Přechod potrubí 32mm na QJ
- Připojné místo pro kapkovací potrubí - TANDEM

Označení sekci:

- Průtok v sekci [l/s]
- Číslo sekce
- Velikost elmg. ventilu

Prostupy

Umístění hlavní sestavy, OJ a čidla je orientační, budou umístěny dle místních podmínek.
Elektronické součástky musí být umístěny v suchém prostředí.
Nutné parametry zdroje vody na povrchu terénu:
Průtok Q = 1,45 l/s
Hydrodynamický tlak P = 7,0 bar

| | | |
|---|--|--|
| Generální projektant: Zahradní centrum v Děčíně BH, s.r.o. | Kontroloval: Petr Bouzek, David Hořák | Zahradní centrum v Děčíně BH s.r.o. |
| Projektant: Ing. Jakub Reinhard Ing. Veronika Matoušová | Podpis: | Teplická 34, 405 05 Děčín 9 IČ: 27336182 - DIČ: CZ 27336182 www.zcd.cz - info@zcd.cz |
| Část projektu: AUTOMATICKÝ ZÁVLAHOVÝ SYSTÉM ZÁMEK DĚČÍN - JIŽNÍ TERASY | | |
| NÁVRH TRUBNÍHO VEDENÍ | | |
| Akce: AZS ZÁMEK DĚČÍN - JIŽNÍ TERASY | Měřítko: 1:250 | Formát: A2 |
| Investor: Zámek Děčín | Datum: 11/12 | |