



LEGENDA ZNAČEK–silnoproud:

- zásuvka 1f s krytím IP44
- vypínač jednopólový řazení 1 IP44
- vypínač střídavý řazení 5 IP44
- rozvaděč objektu

ZNAČENÍ:

- ZNAČENÍ SVÍTIDEL

1 A 1 a

  - Část přepínače (a,b)
  - Číslo spínače
  - Typ svítidla
  - Číslo okruhu
- ZNAČENÍ SPÍNAČŮ

1/1 a

  - Část přepínače (a,b)
  - Číslo spínače
  - Číslo okruhu

Poznámka:

UZEMNĚNÍ OBJEKTU BUDE PROVEDENO ZÁKLADOVÝM ZEMNÍČEM – PÁSKEM FeZn 30x4 ULOŽENÝM V ZÁKLADECH  
HROMOSVOD BUDE ŘEŠEN MŘÍŽOVOU JÍMACÍ SOUSTAVOU DOPLNĚNOU O DVA JÍMAČE 1 m, SVODY BUDOU DVA V PROTILEHLÍCH ROZÍCH  
A BUDOU PŘIPOJENY PŘES ZKUŠEBNÍ SVORKY NA UZEMNĚNÍ OBJEKTU  
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3NPE ~50Hz,400/230V TN–C–S  
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM:  
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, POSPOJOVÁNÍM  
A PROUDOVÝM CHRÁNIČEM DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.3

LEGENDA SVÍTIDEL:

Označení svítidla	Typ	Název	Světelné zdroje	Počet
E	TRIVIA LED-2L25B07U12_SV_PC29 3000	TRIVIA, 2 x LED modul L25B07, 20W, 610x120mm, stínítko PC	1 x LED, 20W, 2590lm, Ra80, 3000K	15

ZAPNUTO



Polní 74/23, 405 02 Děčín XXII – Václavov  
773 918 902, pavel.bohunek@gmail.com

Vypracoval:	Mojmír Tobrman		BricsCAD V19
Kontroloval:	Bc. Pavel Bohuněk	ČKAIT 0402248	Formát: Výkres A3
Investor:	STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 1175/5, 40538 DĚČÍN 4		Stupeň: DPS
Akce:	DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DĚČÍN – KŘEŠICE SO.02 – OBJEKT ZAHRADNÍHO ALTÁNU		Datum: 02/2020
			Měřítko: 1:50
			Zak.č.: P20007
Objekt:	Děčín – Křešice		Výkres č.:
Část:	SO 02		D.1.4.3.a.24
Název:	Elektroinstalace – zahradní altán		